



Wejherowo, dnia 25.05.2023r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI Nr 83/23**

Dotyczy miejscowości Kamień (gmina Szemud) dla strefy zaopatrującej w wodę ulice:

H. Sienkiewicza, Gdańska, W. Reymonta, B. Leśmiana, Lipowa.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r., poz.338) oraz §4, §21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	bakterie grupy coli (jtk/100ml)	Escherichia coli (jtk/100ml)	Enterokoki (jtk/100ml)
2023-05-23	LBSK.191.2023	Kamień ul. Gdańska 27	4	0	0
2023-05-23	LBSK.192.2023	Kamień , ul. Władysława Reymonta 18	8	0	0
Wartość parametryczna			0	0	0

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z miejscowości Kamień (gmina Szemud) dla strefy zaopatrującej w wodę ulice:

H. Sienkiewicza, Gdańska, W. Reymonta, B. Leśmiana, Lipowa.

UZASADNIENIE

W dniu 23.05.2023r. w ramach kontroli urzędowej przedstawiciele PSSE w Wejherowie dokonali poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Kamień (gmina Szemud).

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym tj. oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody.

Przeprowadzone badania wykazały obecność bakterii gr. coli do 10 jtk/ 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu w próbkach wody obecności E. coli i enterokoków. Stwierdzona w wodzie obecność niechorobotwórczych bakterii gr. coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów pod warunkiem zastosowania się do zaleceń: tj.: woda bez przegotowania może być stosowana do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt wymaga przegotowania.

Na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Kamień (gmina Szemud) dla strefy zaopatrującej w wodę ulice: H. Sienkiewicza, Gdańska, W. Reymonta, B. Leśmiana, Lipowa ze względu na skażenie bakteriologiczne bakteriami grupy coli., przy zachowaniu maksymalnych wartości parametrycznych bakterii grupy coli do 10 jtk/ 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy równoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących wymagań sanitarnych w zakresie wskaźników bakteriologicznych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
z up. Barbara Hewelt
Kierownik Sekcji Przeciwpidemicznej

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szemud
2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.
ul. Szkolna 5,
84-217 Szemud
3. a/a