Komunikat nr 39/2021
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z **Wodociągu Publicznego Chwalimie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu i żelaza.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą natomiast obniżać cechy organoleptyczne wody nadając jej niepożądany smak, a także powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania.

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie
mgr Halina Godlewska

/L.B./