



KOMUNIKAT nr 14/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
z 28 listopada 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Godziszewo, gmina Siedlec, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Bełęcin, Zakrzewo, Godziszewo, Morgi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu Godziszewo informuje, że woda z ww. wodociągu odbiega pod względem bakteriologicznym od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294) ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C.

Jednocześnie wyjaśnia się, że stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/