



KOMUNIKAT


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia
22 lipca 2026 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Trzebiszewie (gm. Skwierzyna)
zaopatrującego miejscowości: Trzebiszewo, Rakowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Trzebiszewie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli.

W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
- woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia konsumentów w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzyrzeczu
Magdalena Szczurek**
/dokument podpisany elektronicznie/