



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

KOMUNIKAT NR 8/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
z 15 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Nowa Wieś, gmina Przemęt, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Perkowo, Nowa Wieś, Solec, Przemęt, Solec Nowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Nowa Wieś informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Powyższe informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Woda przydatna do spożycia i do celów gospodarczych



Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/