Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 20.11.2026 r.
Znak sprawy - HK.9027.9.21.2026

KOMUNIKAT
dla mieszkańców miejscowości: **Rogóż, Knipy, Marków, Sarnowo, Markajmy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z 19.11.2026 r. z badań próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Rogóż, stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) ze względu na ponadnormatywną zawartość:

- żelaza 376 µg/l – stacja uzdatniania wody (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l)

- manganu 89 µg/l – stacja uzdatniania wody (przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l)

Niezgodność z wartością parametryczną żelaza oraz manganu w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarszają wygląd, smak i zapach wody) nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i **woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.**



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakość wody do wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 6 | 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 23 22
psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81958-77539-ETDTW-21