Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Łomża, 12-11-2026
Znak sprawy HK.9020.430.2026

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody **w wodociągu Wizna** zaopatrującego miejscowości: Wizna, Męczki, Ruś, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zanklewo, Małachowo, Jarnuty, Boguszki w jednej próbce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w liczbie 43 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748) dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml wody (dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce *E. coli* i enterokoków jelitowych).

Woda nie nadaje się do spożycia

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet).



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 2027 osób. Produkcja 363 m^3/d.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza