



# **REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU**

**UL. JANA DŁUGOSZA 68  
51-162 WROCŁAW**

**Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2025 r., znak: WOOS.420.5.2025.SD.9, dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Siechnice, zamknięcie obwodnicy Wrocławia, ZZU Siechnice – ZZU Kotowice”.**

## **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie realizowana na terenie działek 525/5, 525/6, 525/7 obręb Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejącego podziemnego gazociągu przesyłowego DN300, MOP 5,5 MPa polegająca na wycięciu odcinka gazociągu długości ok. 25 m wraz z zabudowanym zespołem zaporowo-upustowym (ZZU) Siechnice.

W ramach inwestycji planuje się wycięcie odcinka gazociągu długości ok. 25 m i wstawienie odcinka rurowego DN300 obok istniejącego gazociągu w odległości 0,2 m – 1 m.

Zakres planowanych prac będzie obejmował m.in.:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ZZU Siechnice,
- usunięcie i zeskładowanie nawierzchni z kłifca wapiennego nieiskrzącego z terenu ZZU Siechnice,
- zebranie warstwy kruszywa z nawierzchni dojazdu do ZZU Siechnice, w obszarze prowadzonych robót ziemnych oraz jego zeskładowanie,
- wykonanie wykopu w miejscu realizacji robót objętych zadaniem,
- zabudowę na gazociąg DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia podziemnych króćców do prac hermetycznych (balonowania gazociągu DN300 oraz do zabudowy tymczasowych upustów gazu przeciekowego). Powyższe króćce zlokalizowane zostaną po obu stronach przewidzianego do wycięcia odcinka gazociągu DN300, w sąsiedztwie miejsc jego cięcia,
- wyseparowanie odcinka gazociągu DN300 metodą klasyczną poprzez zamknięcie armatury zaporowej na następujących istniejących zespołach zaporowo-upustowych: ZZU kątowe Sulimów, ZZU Kotowice oraz ZZU Czernica,
- odgazowanie wyseparowanego odcinka gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, pomiędzy ZZU kątowym Sulimów i ZZU Czernica,
- zabudowę tymczasowych upustów gazu przeciekowego i balonowania, po obu stronach przewidzianego do wycięcia odcinka gazociągu DN300 oraz azotowanie wyseparowanego fragmentu gazociągu DN300,

- wycięcie odcinka istniejącego gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa długości maksymalnie do ok. 25 m, zawierającego elementy ZZU Siechnice oraz wstawienie wstawki rurowej DN300, o takiej samej długości jak wycięty odcinek obok istniejącego gazociągu w odległości 0,2 m – 1 m
- rozbiórkę/likwidację istniejącego orurowania technologicznego DN100 ZZU Siechnice (obejściowego i upustowego wraz z kolumną upustową oraz ogrodzenia ZZU Siechnice).
- zasypanie wykopu oraz uporządkowanie, wyrównanie i rekultywację terenu.

Prace budowlane realizowane będą na istniejącym gazociągu przesyłowym DN300, MOP 5,5 MPa.

Roboty realizowane będą z zastosowaniem wykopów otwartych.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana charakterystycznych parametrów przedsięwzięcia, tj. długości, średnicy nominalnej ani maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie planuje się przeprowadzania próby ciśnieniowej hydraulicznej lub pneumatycznej. Ewentualne próby zostaną przeprowadzone w warunkach warsztatowych w siedzibie Wnioskodawcy. Jak zadeklarował Wnioskodawca, gazociąg zostanie wykonany z materiałów spełniających obowiązujące normy techniczne, posiadających wymagane atesty.

Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody  
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska  
*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 239070.1253534.1370122                           |
| Nazwa dokumentu         | charakterystyka przedsięwzięcia.pdf              |
| Tytuł dokumentu         | charakterystyka przedsięwzięcia                  |
| Sygnatura dokumentu     | WOOS.420.5.2025                                  |
| Data dokumentu          | 2025-07-14 09:33:41                              |
| Skrót dokumentu         | C56410C7F9F7C6747B76EA7BF622240B4D425E90         |
| Wersja dokumentu        | 1.1                                              |
| Data podpisu            | 2025-07-14                                       |
| Sygnatariusz            | Katarzyna Łapińska                               |
| Stanowisko              | REGIONALNY DYREKTOR                              |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
|                         | EZD 3.128.103.103.                               |
| Data wydruku:           | 2025-07-14 14:51:30                              |
| Autor wydruku:          | DUDEK SYLWIA                                     |