

BDG-V.2611.5.2019.PS

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 11 czerwca 2019 r.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Docieplenie stropodachu pełnego, przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, podniesienie stropodachu nad klatką schodową oraz docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej i kominów ponad dachem w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej na elewacjach budynku nie jest przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia dostosował otwory oraz wymienił stolarkę okienną oraz drzwiową w pomieszczeniach i na ciągach komunikacyjnych wyniesionych na dach, ponad kondygnację IV piętra, tj. w nadbudówkach klatki schodowej oraz maszynowni dźwigów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie koloru RAL dla obróbek blacharskich.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykonał obróbki blacharskie w kolorze RAL 9006.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.