



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska

REGON: 930960757 NIP: 913-134-10-25

e-mail: psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl

EPUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP

Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-11019-73532-JSJIA-23

Centrala/Fax 71 317 27 60, Całodobowy tel. alarmowy: 887 438 500, 887 438 462

Środa Śląska, dnia 2024-12-14

KD.272.1.2024.DB

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:

Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na Montaż Instalacji Fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla wytwarzania energii na potrzeby budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. Poz. 1320 z późn. zm.) informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

Intelus Inwestycje Sp. z o.o.

40-306 Katowice, ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest ważna i odpowiada treści SWZ, uzyskała 1 z najwyższych liczbę punktów, zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert: cena brutto i okres gwarancji, oraz zaproponowane urządzenia do instalacji zgodne z wymogami SWZ. Ponadto wybrany wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ranking złożonych ofert – punktacja:

Lp	Wykonawca (nazwa ,adres)	Wartość szacunkowa zamówienia brutto w zł	Punkty cena zł	Punkty Gwarancja	Suma Punktów
1.	ALBEDOR ENERGY SP.Z O.O. Ul. Moneterska 2/1 53-206 Wrocław	134 070,00zł	60pkt	10pkt	70pkt
2	Intelus Inwestycje Sp. z o.o. 40-306 Katowice, ul. Ks. Dr Wiktora Siwka 17	142.557,00zł	56,43pkt	10pkt	66,43pkt
3	LUMEL S.A. ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra	143 227,91zł	56,1pkt	10pkt	66,1pkt
4	Arinea sp. z o.o. ul. Działkowa 11 b 62-872 Borek	145 310,08zł	55,3pkt	10pkt	65,3pkt
5	Link Energy Sp. z o.o. Ul. Przytulna 1, 05-090 Janki	152.766,00zł	52,6pkt	10pkt	62,6pkt
6	FOTOCONCEPT SPÓŁKA Z O.O. UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE	156 210,00zł	51,5pkt	10pkt	61,5pkt
7.	Columbus Energy S.A. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków	158 301,00zł	50,8pkt	10pkt	60,8pkt
8	Undersun Mateusz Nyczak Ul. Floriana Marciniaka 15 64-000 Kościan	162 360,00zł	49,5pkt	10pkt	59,5pkt
9	EKO-SOLAR sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów	169 286,38zł	47,5pkt	10pkt	57,5pkt
10	New Sun Sp. z.o.o	170 847,00zł	47pkt	10pkt	57pkt

	Ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn				
11	„EcoPower” Barbara Adamska, NIP 913-159-12-59, ul. Strzegomska 28c, 55-320 Wilczków,	196 800,00zł	40,87pkt	10pkt	50,87pkt
12	Green Energy Iwona Babińska Komorniki, ul. Krótka 1, 55-300 Środa Śląska	220 900,00zł	36,4pkt	10pkt	46,4pkt
13	HEALTHIER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mostki 89, 33-340 Stary Sącz	226 320,00zł	35,5pkt	10pkt	45,5pkt

Odrzucenie ofert

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp odrzuca oferty firm:

1. HEALTHIER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mostki 89, 33-340 Stary Sącz,

2 Link Energy Sp. z o.o. Ul. Przytulna 1, 05-090 Janki,

3 New Sun Sp. z o.o, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn .

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 11.12.2024r Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp zwrócił się do Wykonawców o dostarczenie kart katalogowych falownika, magazynu energii, paneli fotowoltaicznych, optymalizatorów do postępowania na: Montaż Instalacji Fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla wytwarzania energii na potrzeby budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej., celem weryfikacji, czy urządzenia spełniają wymagania techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, do którego odsyła rozdział III pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia zatytułowany *Opis Przedmiotu Zamówienia*. tj. montaż ok 47 modułów po około 440 Wp. mocy znamionowej każdy. W sumie moc instalacji fotowoltaicznej określa się na poziomie 20,68 kWhm. dopuszcza się zastosowanie modułów o innej mocy i powierzchni pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie będzie mniejsza niż 20,68 kWp., zastosowanie falownika hybrydowego. Inwerter musi posiadać funkcję AFCI - wykrywanie łuku w układzie DC.-magazyn 35 kWh, stąd można wpisać w wymaganiach: minimalna pojemność magazynu energii to 35 kWh., gwarancja produkcyjna powinna być na 30 lat.

Należy też wskazać, że na skutek oczywistej omyłki popełnionej przez Zamawiającego w odpowiedzi z dnia 29.11.2024r.. (sprostowanej w dniu 04.12.2024) w zakresie mocy urządzeń, mogły się ewentualnie zrodzić nieporozumienia co do wymaganej mocy. Również i

rozbieżność cenowa złożonych ofert nasunęła wątpliwości, czy istotnie Wykonawcy zapoznali się ze stawianymi wymaganiami technicznymi i czy ich oferty te wymagania uwzględniają.

W wyznaczonym na dzień 13 grudnia 2024 roku terminie wyjaśnień udzielili wszyscy wykonawcy oprócz:

1. HEALTHIER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mostki 89, 33-340 Stary Sącz,

2 Link Energy Sp. z o.o. Ul. Przytulna 1, 05-090 Janki,

3 New Sun Sp. z o.o, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn .

Z kolei z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę ALBEDOR ENERGY SP.Z O.O.

Ul. Moneterska 2/153-206 Wrocław

wynika, że nie oferuje on gwarancji wymaganej przez SWZ (dodatkowych wyjaśnień na temat oczekiwanej gwarancji Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie z dnia 04.12.2024), w punkcie 25 dotyczącej gwarancji produktowej oraz liniowej.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W myśl ukształtowanej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej obowiązek wykazania zgodności złożonej oferty w warunkami SWZ ciąży na wykonawcy i to on bierze na siebie ryzyko wyjaśnień nierzetelnych, niepozwalających na weryfikację zgodności oferty w warunkami SWZ, czy wręcz nie złożenia wyjaśnień. I tak np. KIO w wyroku z dnia 29 czerwca 2022 roku (sygn. akt: KIO 1549/22):

Dodać należy, że to zamawiający określa w SWZ wymagania zarówno w odniesieniu do świadczenia, które zamawia, jak i w odniesieniu do zakresu i sposobu konkretyzacji oświadczenia woli składanego przez wykonawcę, będącego podstawą dla oceny zgodności treści złożonej oferty z merytorycznymi wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Oferowany przez wykonawcę produkt powinien być zgodny z ustalonymi w SIWZ wymogami, a oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wezwania Zamawiającego powinny pozostawać spójne z oświadczeniem woli wykonawcy złożonym w ofercie. W przypadku powstania u zamawiającego wątpliwości co do zgodności treści oferty z treścią SIWZ, zadaniem wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jest wykazać w sposób jednoznaczny tę zgodność. W tym celu wykonawca ma możliwość korzystania z dowolnych środków dowodowych, kluczowe jest natomiast dołożenie przez, wykonawcę podczas składania wyjaśnień należytej staranności, ponieważ to na podstawie tych wyjaśnień Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję co do zgodności oferty z warunkami zamówienia i jej ewentualnego odrzucenia.

Zacytowane orzeczenie jakkolwiek wydane pod rządami poprzedniego Pzp zachowuje swoją aktualność, skoro odpowiednikiem art. 87 ust. 1 dawnej ustawy jest art. 223 ust. 1 obecnego Pzp.

W świetle braku wyjaśnień od

1. HEALTHIER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mostki 89, 33-340 Stary Sącz,

2 Link Energy Sp. z o.o. Ul. Przytulna 1, 05-090 Janki,

3 New Sun sp.z.o.o, ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

Zamawiający nie może uznać, aby ich oferty w zakresie specyfikacji urządzeń były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (rozdział III pkt 1 SWZ), uszczegółowionym przez Program FunkcjonalnO – Użytkowy, zwłaszcza że pozostali Wykonawcy udzielili wyjaśnień w zakresie specyfikacji. Zamawiający również uznaje, że oferta złożona przez ALBEDOR ENERGY SP.Z O.O.Ul. Montera 2/153-206 Wrocław nie spełnia wymagań w zakresie gwarancji produkcyjnej, stawianych przez rozdział III pkt 3 SWZ.

Tym samym wyżej wskazane oferty należało odrzucić zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp. Który stanowi, że *Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Zamawiający przekazuje informację za pośrednictwem Platformy Przetargowej
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Dane osoby podpisującej: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej Anna Wojtasińska-Żygadlo
<i>pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>