



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.2.70.2025

Garwolin, 31 października 2025 r.

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
Al. Żwirki i Wigury 16
08-400 Garwolin

Ocena jakości wody

wydana dla basenu „Garwolanka”

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że woda z niecek pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin, zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin, jest przydatna do kąpiel.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody przekazane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin z pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin, nr sprawozdań:

niecka basenu rekreacyjnego:

- SB/78341/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 04.07.2025 r.;
- SB/87516/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.07.2025 r.;
- SB/90818/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 01.08.2025 r.;
- SB/100219/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 14.08.2025 r.;
- SB/106352/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 05.09.2025 r.;
- SB/116782/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 19.09.2025 r.;

niecka basenu sportowego:

- SB/78343/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 04.07.2025r.;
- SB/87505/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.07.2025 r.;
- SB/90394/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 01.08.2025 r.;
- SB/96401/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 14.08.2025 r.;
- SB/106353/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 05.09.2025 r.;
- SB/114027/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 19.09.2025 r.;

wanna z hydromasażem:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIIW-18

- SB/78342/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 04.07.2025 r.;
- SB/87517/07/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.07.2025 r.;
- SB/90819/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 01.08.2025 r.;
- SB/100220/08/2025; próbki wody pobrane w dniu 14.08.2025 r.;
- SB/106350/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 05.09.2025 r.;
- SB/116782/09/2025; próbki wody pobrane w dniu 19.09.2025 r.;

Wyniki wskazują, że woda z pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin, w zakresie zbadanych parametrów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08 400 Garwolin
2. Aa.