



Poziom odniesienia 320,0 mmpm			
Rzędna terenu, m	352,80	352,80	352,80
Rzędna osi przyłącza m	324,80	351,30	
Zagłębienie osi przyłącza, m	28,0	1,50	
Długość m		13,4	
Srednica mm		PE Ø40x3,7	

Boileria filtrów mechanicznych – 3szt
Kulowy zawór odcinający dn 32

Wpięcie do wewnętrznej instalacji wodociągowej

Zbiornik zestawu hydroforowego

temat:

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na terenie działki nr 299 obr. 0010 Zagórze Śląskie przy ul. Drzymały 5 w Zagórzu Śląskim

inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica z siedzibą w Świdnicy ul. Sikorskiego 11; 58–100 Świdnica

branza instalacje sanitarne			
projektant:	mgr inż. Łukasz Szpińek	82/DOŚ/08	
sprowadzający:			

tytuł rysunku:

PROFIL PRZYŁĄCZA WODNEGO

data:	stadium:	skala:	nr rys.:
07.2019	PB.	1:100/1:100	2/IS