



HK.903.77.2025

Przysucha, dnia 08.07.2025 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  
w Przysusze ul. Targowa 52  
26-400 Przysucha  
dot. wodociągu publicznego Długa  
Brzezina**

### **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 757), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody do spożycia Nr HK.903.1.21.2025 z dnia 26.05.2025 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody do spożycia: Nr 1.553 z dnia 04.06.2025 r., Nr BP/2323/P/2025 z dnia 11.06.2025r., Nr HKL 03493/2025 z dnia 02.06.2025 r., Nr LBW.502/n.2025 z dnia 20.06.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Długa Brzezina o produkcji wody poniżej 100 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o., ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.**

### **Uzasadnienie**

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 26.05.2025 r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

#### **1. Mieszkanie prywatne Długa Brzezina 3; 26-400 Przysucha.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 1.553 z dnia 04.06.2025 r. stwierdzono zaniżoną wartość parametrów: magnezu – 1,4 mg/l (norma 7 - 125 mg/l) i twardości - 49,7 mg/l (norma 60 – 500 mg/l). Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) „(...) *wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne*”).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Długiej Brzezynie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Z upoważnienia  
**Państwowego Powiatowego**  
**Inspektora Sanitarnego w Przysusze**  
**Kierownik Sekcji Epidemiologii**  
**Monika Jakubczyk**  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha.
2. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)