



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

KOMUNIKAT NR 11/2026

Olecko, dn. 03.08.2026 r.

Dotyczący odbiorców wody z wodociągu Olecko z 6 miejscowości:

Szczecinki, Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Borawskie, Borawskie Małe, Raczki Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku po otrzymaniu sprawozdań z badań wody **przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Olecko** zarządzanego przez Prezesa PWiK Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17, PPIS w Olecku stwierdza:

Wystąpienie niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/1ml):

W związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

1. Woda po uprzednim przegotowaniu może być wykorzystywana:

- do spożycia,
- przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw,
- mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt,
- mycia naczyń.

2. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko.

Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
ul. Wojska Polskiego 13 | 19-400 Olecko
+48 87 520 30 55
adres e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-87505-28863-VUFRD-30