



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 10 września 2025 r.

KOMUNIKAT nr 12/2025

**Dotyczy wodociągu Rojewo, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
konsumentów wody miejscowości:**

Rojewo, Wybranowo, Liszkowo, Liszkowice, Magdaleniec, Żelechlin, Ściborze, Topola, Płonkowo, Płonkówko, Mierogoniewice, Leśnianki, Zawiszyn, Dobiesławice, Budziaki, Jaszczółtowo, Stara Wieś, Rojewice, Osiek Wielki, Osieczek, Jurancice, Dąbie, Glinno Wielkie, Glinki, Jezuicka Struga.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje,
że stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
Rojewo, gm. Rojewo***

W próbkach wody pobranych w dniu 08 września 2025 r. z wodociągu Rojewo stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie: 1 jtk/100 ml, 2 jtk/100 ml i 5 jtk/100 ml

W związku z powyższym

woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, wyłącznie po przegotowaniu.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Miroslawa Kilińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/