

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.190.2025

Konin, dnia 7 marzec 2025 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Sławsk, gm. Rzgów za okres od 14.02.2025 r. do 05.03.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Sławsk w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że
jakość wody z wodociągu publicznego Sławsk
w okresie od 14.02.2025 r. do dnia 05.03.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania

określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Sławsk zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Sławsk, Rumin, Rzgów, Babia, Barłogi, Branno, Dąbrowica, Modła Rzgowska, Zastruże, Struga, Osieczka, Świątniki, Goździków, Błonnice, Witnica, Grabienice, Mądrozki, Zarzew, Zarzewek, Józefowo, Bożatki, Bobrowo, Kurów, Kowalewek i Śmieszne.

Zgodnie z harmonogramem w lutym 2025 r. wykonano badania wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr: 202/1-1/W/2025/2, 203/1-1/W/2025/2, oba z dnia 20.02.2025 r. wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: P/0/12/2021/356/F/4, P/0/12/2021/356/F/5 oba z dnia 23.02.2022 r.; P/0/06/2023/756/F/1, P/0/06/2023/756/F/2 oba z dnia 20.07.2023 r.; wszystkie wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP
2. Wójt Gminy Rzgów, e-Doręczenia: AE:PL-55351-66990-TBIWH-27
3. a/a

DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	18f2fa0b808a4639b6ac94ca5edcb1b4	
Nazwa dokumentu	I. Ocena Sławsk.pdf	
Tytuł dokumentu	I. Ocena Sławsk	
Skrót dokumentu	1262689eaf348d8816d7bc07202e837e86b3b35ab1f33519d83f2ec2c4227b77	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-03-05	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-03-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.19
Data wydruku	2025-03-07	
Autor wydruku	Stasikowska Daria	