



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

HK.903.1.21.2026

Przysucha, dnia 10.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Odrzywół
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół

dot. jakości wody w wodociągu publicznym Kłonna, gm. Odrzywół

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody HK.903.3.26.2026 i HK.903.3.27.2026 z dnia 05.02.2026 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbek wody do spożycia Nr 2.189 i Nr 2.190 z dnia 13.02.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kłonna o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę zarządzanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53.

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 05.02.2026 r. próbki wody do spożycia w następujących punktach monitoringowych: Stacja uzdatniania Wody Kłonna, 26-425 Odrzywół oraz Urząd Miasta i Gminy w Odrzysławie, ul. Warszawska 53.

Na podstawie pozyskanych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kłonnej wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Magdalena Kołodziejka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przysusze
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A. a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20