



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHS.5211.39.2025
Tytuł sprawy: NHS.5211.3.6.2.2025

Włocławek, 20.02.2025 r.
Egz. nr 1

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
DLA GMINY IZBICA KUJAWSKA ZA ROK 2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska za rok 2024.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, mieszkańcom Gminy Izbica Kujawska dostarczano wodę produkowaną przez wodociąg Izbica Kujawska oraz wodociąg Osiecz Mały gm. Boniewo. Wodociąg Izbica Kujawska posiada dwa głębinowe ujęcia znajdujące się przy ul. Warszawskiej 2 w Izbicy Kujawskiej oraz w miejscowości Wietrzychowice. Z wody dostarczanej przez wodociąg Izbica Kujawska korzystało 7101 osób, a z wody dostarczanej przez wodociąg Osiecz Mały gm. Boniewo korzystało 9 osób zamieszkałych w miejscowości Obałki.

Producentem wody pochodzącej z wodociągu gminnego był Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, a producentem wody produkowanej przez wodociąg Osiecz Mały była Gmina Boniewo ul. Szkolna 3, 87-851 Boniewo. Dobowa produkcja wody z wodociągu Izbica Kujawska wynosiła 1071 m³/d, a z wodociągu Osiecz Mały wynosiła 593 m³/d.

Proces uzdatniania wody na stacji uzdatniania w Izbicy Kujawskiej oparty jest na dwustopniowej filtracji. Linia technologiczna uzdatniania składa się z aeratora, komory kontaktowej i filtrów. Woda poddawana jest intensywnemu napowietrzaniu. Następnie kierowana jest przez filtry ciśnieniowe pośpieszne I°. W efekcie na złożu filtracyjnym zatrzymywane są związki żelaza i manganu, a poziom mętności i barwy wody ulega obniżeniu. Po filtracji I° woda kierowana jest na zespół filtrów ciśnieniowych II°. Po tym procesie woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym tłoczona jest do sieci odbiorczej. W razie konieczności istnieje możliwość dezynfekcji wody podchlorynem sodu lub lampą UV.

Uzdatnianie wody na stacji uzdatniania w Wietrzychowicach polega na jednostopniowej filtracji. Linia technologiczna uzdatniania składa się z aeratora, komory kontaktowej i filtrów. Woda surowa jest intensywnie napowietrzana, a następnie poddana procesowi odżelaziania i odmanganiania. Na stacji uzdatniania wody znajduje się lampa UV, która służy do dezynfekcji wody. Ponadto stację uzdatniania wody wyposażono w mobilny chlorator. Po filtracji woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym tłoczona jest do sieci odbiorczej.

Zarządzający wodociągiem gminnym tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Badania jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

W roku 2024 do badań laboratoryjnych z wodociągu gminnego w ramach kontroli wewnętrznej pobrano łącznie 10 próbek wody. Badania próbek wody wykonywały laboratoria: GBA Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice oraz Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wodociągu Izbica Kujawska pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody.

W próbkach wody pobranych z wodociągów Izbica Kujawska oraz Osiecz Mały gm. Boniewo w roku 2024 zarówno w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Zarządzający wodociągami nie prowadzili działań naprawczych, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Izbica Kujawska.

Biorąc pod uwagę powyższe, mieszkańcy gminy Izbica Kujawska zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi spełniającą wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), której spożycie nie stanowiło żadnego ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-56385-91209-SDTUF-18
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska – za pośrednictwem poczty elektronicznej: zgkiw.izbicakuj@onet.eu; jar-pa@wp.pl
3. aa – egz. nr 1
LN