

Łódź, dn. 10.07.2026 r.

WL.2370.4.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa agregatów prądotwórczych oraz naczep”, znak: WL.2370.4.2026, zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

Zapytanie/Prośba o sprostowanie zapisów SWZ – Dotyczy normy emisji spalin dla silnika agregatu.

Szanowni Państwo.

Przyjmujemy do wiadomości Państwa deklaracje o **stacjonarnym wykorzystaniu maszyny**, która zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE

Art. 2 punkt 2d

jest **wyłączona z obowiązku stosowania (nie podlega ograniczeniom emisja spalin)**.

Zwracamy uwagę że postronnie Zamawiającego jest właściwe użytkownie produktu.

Zwracamy jedynie uwagę, że w Artykuł 3 punkt 36 maszyn stacjonarna definiowane jest sposób :

*„maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być **trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania**, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;*

Oraz w p 37:

*„**trwale zamontowany**” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;*

Pytania dodatkowe:

1. Prosimy o potwierdzenie, że z powodu stacjonarnego przeznaczenia agregatu nie musi on spełniać ww. rozporządzenia tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r.
2. Prosimy o potwierdzenie, że silnik agregatu z racji posiadania mocy powyżej 560kW nie musi posiadać homologacji EU Stage IIIa, która nigdy dla takich mocy nie obowiązywała.

1. Odpowiedź A.D. 1: Zamawiający wymaga, aby agregat spełniał wymagania aktualnych aktów prawnych i norm.

2. Odpowiedź A.D. 2: Zamawiający wymaga, aby silnik agregatu spełniał normę emisji spalin minimum EU Stage 3a.