

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYBNIKU

44-200 Rybnik ul. kapitana Leopolda Janiego 1

 324224009, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-rybnik>

Rybnik, 2025-03-13 r.

Znak sprawy: ONS-HK.9027.101.2025

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gliwicka 72

44-200 Rybnik

D e c y z j a

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

dotycząca Pływalni krytej „Akwarium” przy ul. Jastrzębskiej 3A w Rybniku

za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie:

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 1 pkt. 5, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych w ramach planu działania na 2024 r. przez tutejszy organ,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

stwierdza,

że jakość wody w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na **Pływalni krytej „Akwarium” przy ul. Jastrzębskiej 3A w Rybniku**, spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Prowadzenie eksploatacji pływalni i podejmowanie działań naprawczych w przypadku krótkotrwałych przekroczeń wartości parametrycznych (parametrów fizykochemicznych ujętych w wyżej wymienionym rozporządzeniu) było przeprowadzane przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystającym z pływalni.

U Z A S A D N I E N I E

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej Pływalni krytej „Akwarium” przy ul. Jastrzębskiej 3A w Rybniku należącej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku stwierdzono, że zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 20.12.2023 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody na pływalni, z których sprawozdania przekazywał na bieżąco do tutejszego organu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z normatywem, w sytuacjach mających wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwach eksploatacyjnych lub awariach, zarządzający informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o podjętych działaniach naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zarządzający na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, umieszczał bieżące komunikaty o jakości wody na pływalni oraz prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody i nadzór nad pracą urządzeń poprzez prowadzenie „Dziennika Stacji Uzdatniania Wody Basenowej” i „Dziennika Pracy Obsługi Technicznej”, w których odnotowywał obserwacje przejrzystości wody oraz wykonane pomiary w zakresie parametrów: chloru wolnego, potencjału redox, odczynu pH, temperatury oraz chloru związanego.

Badania wykonywane były w laboratoriach posiadających zatwierdzenie Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach określonymi w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w dniu 06.05.2024 r. przeprowadził kontrolę sanitarną pływalni (protokół kontroli nr 155/ONS.HKiŚ/2024), w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru, obejmującą pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.

Badania dotyczyły jakości wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji przed wprowadzeniem do niecki i obejmowały parametry mikrobiologiczne tj. *Escherichia coli*, *Pseudomonas*

aeruginosa, Ogólną liczbę mikroorganizmów w 36 ± 2 °C, *Legionella sp.* (w wodzie wprowadzanej

do niecek, nieckach gdzie temperatura jest wyższa lub równa 30°C i w nieckach z aerozolem

wodno - powietrznym) oraz parametry fizykochemiczne tj. chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, temperatura, odczyn pH, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

Dodatkowo skontrolowano jakość ciepłej wody użytkowej (z natrysków) na pływalni, która była badana w kierunku bakterii *Legionella sp.*

Wyniki badań przeprowadzonych w 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy oraz w ramach kontroli sanitarnej tutejszego organu wykazały przekroczenia w zakresie następujących parametrów fizykochemicznych: chlor wolny, chlor związany, potencjał redox i mętność. Przekroczenia te, ze względu na swój charakter i wartości nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z pływalni, tym niemniej, sygnalizowały konieczność poprawy działania systemów uzdatniania i wymagały podjęcia działań naprawczych, które zarządzający na bieżąco realizował.

W zakresie parametrów mikrobiologicznych, w dwóch próbkach wody pobranych na pływalni z niecki basenu rekreacyjnego oraz w wodzie przed wejściem do niecki sportowej po uzdatnieniu, w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy wykryto bakterie *Legionella sp.*

W związku z powyższym, zarządzający pływalnią podejmował natychmiastowe działania naprawcze, które polegały na wyłączeniu niecki basenu rekreacyjnego z użytkowania, a następnie rozpoczęciu chlorowania wody, uzyskując stężenie chloru wolnego o wartości 3.0 mg/l. Po tych działaniach, została usunięta cała woda z niecki oraz zbiornika przelewowego i rozpoczęto zabiegi mycia, czyszczenia i dezynfekcji wraz z przelewami oraz kratkami przelewowymi. Następnie nieckę wypełniono świeżą wodą, którą ponownie zachlorowano.

W przypadku wody przed wejściem do niecki sportowej po uzdatnieniu przystąpiono do czynności polegających na przechlorowaniu obiegu wody, uzyskując stężenie 1,5 mg/l chloru wolnego oraz dopuszczeniu do obiegu ok. 20 m³ świeżej wody.

Po zakończeniu wszystkich ww. zabiegów przez zarządcę obiektu, zostały przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych, stwierdzające brak skażenia mikrobiologicznego w niecce i systemie cyrkulacji.

Ponadto, w roku 2024 zarządzający obiektem informował na bieżąco o występujących incydentach dotyczących niecek basenowych na pływalni, gdzie stwierdzono, że w niecce basenu sportowego doszło do jednorazowego incydentu kałowego, natomiast w niecce basenu rekreacyjnego doszło do jednorazowego incydentu wymiotnego.

W związku z powyższym, w obu przypadkach zarządzający pływalnią podejmował natychmiastowe działania naprawcze, które polegały na wyłączeniu niecek z użytkowania, zatrzymaniu obiegu wody, usunięciu zanieczyszczeń, w niecce basenu sportowego występujących w postaci fekalii, natomiast w niecce basenu rekreacyjnego występujących w postaci wymiocin oraz przystąpieniu do zabiegów czyszczenia niecek i filtrów wody. Następnie przeprowadzono czynności polegające na przechlorowaniu wody, uzyskując stężenie chloru wolnego od 1,5 mg/l do 2,0 mg/l oraz dopuszczeniu do obiegu świeżej wody.

Po zakończeniu wszystkich zabiegów, zostały przeprowadzone badania laboratoryjne (w nieckach w których wystąpiły wyżej wymienione incydenty), potwierdzające skuteczność podejmowanych działań przez zarządcę obiektu, stwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do niżej wymienionego rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję – zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i art. 129 k.p.a.). Odwołanie można złożyć w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem (pocztą lub osobiście) na adres: 44-200 Rybnik, ul. kpt. Leopolda Janiego 1 lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych ePUAP: /psserybnik/SkrytkaESP lub e-Doręczenia: AE:PL-48396-14210-FUEGF-15.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona (strony) może (mogą) zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rybniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

3. Poucza się stronę, że zgodnie z art. 63 §1 k.p.a.: „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.” Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki pocztowej (email) nie jest tożsame ze złożeniem pisma na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu.

dr inż. Michał Dudek
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku
2025-03-13

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ONS-HK - aa