

Przasnysz, 21.10.2021 r.

HKN.6030-39/2021

Komunikat nr 18/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz

W dniu 21.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii grupy coli: Stacja Uzdatniania Wody w Helenowie w ilości **20 jtk** w 100ml wody

Woda nie nadaje się do spożycia

Woda z wodociągu Helenowo, gm. Przasnysz może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, itp.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Śliwińska