

Ocena obszarowa jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie gminy Ustronie Morskie w roku 2025

I.p.	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita produkcja wody m ³ /dobę	Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę w gminie	Jakość wody	Sposób uzdatniania wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. 2017 poz. 2294).	Prowadzone postępowanie administracyjne / inne działania PIS	Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ zarządzającego wodociągiem
1.	Bagicz	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78 -100 Kołobrzeg	2096,88	4953	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie prowadzono
2.	OW „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim	Leśna Polana Ośrodek Rehabilitacyjny Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 28 78-111 Ustronie Morskie	60,0	-	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	bakterie grupy coli	Wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. Strona podjęła działania naprawcze i doprowadziła jakość wody do norm.	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	Strona powtórzyła badanie wody- wyników nie kwestionowano

							ogólna liczba mikroorganizmów	Wystosowano do Strony pismo interwencyjne w związku z przekroczonym parametrem wody. Strona powtórzyła badanie wody-wyników nie kwestionowano.	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	Strona powtórzyła badanie wody-wyników nie kwestionowano
3.	Zakład Produkcyjny Koral w Kukinii	Koral S.A. Kukinia 43 78-111 Ustronie Morskie	364,78	-	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie prowadzono

Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że w wodzie dostarczanej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie z wodociągu publicznego oraz wodociągu lokalnego przy Zakładzie Produkcyjnym Koral w Kukinii w 2025r. nie występowały przekroczenia parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. 2017 poz. 2294). W wodzie z wodociągu lokalnego przy OW Leśna Polana stwierdzono natomiast przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (bakterii grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów).

-Bakterie grupy coli odznaczają się zdolnością przetrwania i namnażania zwłaszcza w obecności biofilmu. Ich występowanie w wodzie może być wynikiem niewłaściwego uzdatniania, odradzania i namnażania się populacji oraz zanieczyszczenia wody obcym materiałem. Ich obecność nie zawsze jest związana z zanieczyszczeniem kałowym lub organizmami patogennymi w wodzie, jednak nie wyklucza w wodzie drobnoustrojów chorobotwórczych. U ludzi wywołują zakażenia jelitowe, co powoduje objawy tj. wymioty, gorączka i biegunka.

-Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w wodzie to parametr wskaźnikowy (wskaźnik obecności patogenów w wodzie). Wartość tego parametru nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie, a jego wartość wskazuje na skuteczność procesów dezynfekcji i uzdatniania wody.

Właściciel wodociągu lokalnego bezzwłocznie podejmował działania naprawcze i w krótkim czasie doprowadzał do norm jakości wody z wodociągu lokalnego przy OW Leśna Polana w Ustroniu Morskim.