



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Łęczycza, 31 października 2025

Mieszkańcy gminy Piątek

KOMUNIKAT z dnia 31.10.2025 r.

Dotyczy miejscowości zasilanych przez wodociąg publiczny w Piątku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy z dnia 31 października 2025 roku skierowany do mieszkańców miejscowości: Piątek, Piekary, Michałówka, Rogaszyn, Orądky, Orenice, Bielice, Piaski, Leżajna, Jasionna, Witów I i II, Łęka, Sułkowice, I i II, Krzyszkowice, Konarzew, Górki Pęcławskie, Goślub, Włostowice, Pęcławice, Janków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 28 października 2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Piątku stwierdzono w punkcie zgodności: sieć wodociągowa – ZGKiM Piątek ul. Kutnowska 32a obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

Producent wody podjął decyzję o wyłączeniu dostaw wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Piątku przełączając się na wodociąg wiejski w Pokrzywnicy.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294, z późn. zm.).

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy
ul. A. Mickiewicza 18 | 99-100 Łęczycza
+48 24 721 21 88
sekretariat.psse.leczyca@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń :AE:PL-37067-73916-JDFHE-11