



Radom 20.01.2022r.

HK.N.4411.20.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2021r.
wydana dla wodociągu publicznego w Mireniu

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 185/S; 293; 583/S; 665/S; SB/46423/05/2021; 569; 991/S; 992/S; 760; BP/3130/P/2021; OL-LBW.6210.854/n.2021; HKL04032/2021; 1342/S; 825; HKL05122/2021; 1692/S; 1201 z badań próbek wody pobranych w dniach 10.02.2021; 24.03.2021; 21.04.2021; 6.05.2021; 10.05.2021; 22.06.2021; 25.06.2021; 16.08.2021; 17.08.2021; 1.09.2021; 27.09.2021; 11.10.2021; 24.11.2021 z:

- SUW Mireń
- budynek socjalny na boisku gminnym Suskowola
- studzienka wodomierzowa naprzeciwko posesji Mireń 24
- studzienka wodomierzowa Sucha Poduchowna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2021r. z w/w wodociągu publicznego wystąpiło przekroczenie bakterii grupy coli, enterokoków oraz odnotowano obecność nieakceptowalnego zapachu. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i miejscowy.

W odniesieniu do stwierdzonych przekroczeń PPIS w Radomiu w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody ocenił stan zanieczyszczenia wody i polecił Gminie Pionki wykonanie natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do wyeliminowania w/w przekroczeń. W celu uzyskania prawidłowych wyników badań wody zarządzający wodociągiem przeprowadził dezynfekcję urządzeń, sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej. W trakcie prowadzenia działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę z wodociągu publicznego w Laskach oraz Czarnej gm. Pionki (ujęcie wody w Mireniu zostało czasowo wyłączone z użytkowania). Podjęte działania spowodowały poprawę jakości wody w w/w zakresie co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu