Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **zakup 52 szt. przetwornic napięcia**

Termin realizacji: 29.09.2025 r.

Minimalne wymagane parametry i wyposażenie:

- Moc użytkowa (ciągła) – 500 W
- Napięcie wejściowe – 12 V DC
- Napięcie wyjściowe – 230 V AC
- Minimum jedno wyjście sieciowe
- Wartość bezpieczników – 30 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Stan – fabrycznie nowy
- Gwarancja - 12 miesiący od dnia odbioru