



Radom, dnia 11.03.2025r.

HKN.903.253.2025

HKN.N.198.2025

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Wolanów
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Na terenie gminy Wolanów zlokalizowany jest 1 wodociąg publiczny w miejscowości Wawrzyszów oparty na ujęciu wód podziemnych nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej przez w/w wodociąg jest Gmina Wolanów. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie oraz dezynfekcję.

Dane dot. wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Wawrzyszów	378,5	4252	przydatna

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wodę pochodzącą z w/w wodociągu badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wawrzyszowie gm. Wolanów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność nieakceptowalnego zapachu, przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów chlor wolny, jon amonowy oraz podwyższenie wskaźnika mętności. W związku z powyższym Gmina Wolanów podejmowała działania naprawcze polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Wdrożone działania naprawcze powodowały poprawę jakości wody, co ostatecznie zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonego przekroczenia w badanej wodzie:

- Nieakceptowalny zapach wody może sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Powyższe powinno skłaniać zarządzającego wodociągiem do znalezienia przyczyny nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.