

OA-IV.2635.25.2026

**Wyjaśnienie treści
OPZ**

Dotyczy postępowania pn. Przygotowanie dokumentacji wymiany agregatu prądotwórczego w budynku PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (znak sprawy: OA-IV.2635.25.2026)

Oferent 20 maja 2026 r. zwrócił się z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy istniejący fundament pod agregat prądotwórczy może zostać wykorzystany dla nowego urządzenia, stanu technicznego betonu oraz ewentualnej konieczności wzmocnienia lub przebudowy fundamentu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnego fundamentu pod projektowany agregat a jego ocenę pozostawia projektantowi.

W przypadku stanu technicznego uniemożliwiającego instalację projektowanego agregatu Zamawiający dopuszcza ewentualną konieczność zaprojektowania i wykonania dodatkowego wzmocnienia lub przebudowy fundamentu.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji fundamentów pod istniejący agregat prądotwórczy

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada stosownej dokumentacji fundamentu agregatu.

Jednocześnie ulega zmianie termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 22 maja 2026 r. godz. 10:00.

**DYREKTOR GENERALNY
URZĘDU**

(-)

Tomasz Cyran

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)