



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

ON.SK.9020.19.24.2025

Stalowa Wola, 31.12.2025 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
26.03.2025 r.	Kuchnia Szpitalna	-	K/0/03/2025/379/FM/1 z dnia 02.04.2025 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
16.04.2025 r.	Hydrofornia	-	K/0/04/2025/143/FM/1 z dnia 30.04.2025 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
18.06.2025 r.	Oddział Okulistyczny	-	K/0/06/2025/63/M/1 z dnia 24.06.2025 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa
01.09.2025 r.	Hydrofornia	ON.SK.9020.17.5.2025	OL.PHK.9052.1.67.2025 z dnia 04.09.2025 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
25.11.2025 r.	Kuchnia Szpital	-	K/0/11/2025/337/FM/1 z dnia 02.12.2025 r.	GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 wynika, iż jakość pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
2. aa
DG/AP