



Złotoryja, 2025-03-12

HK.9022.7.4.2025.KSK

K O M U N I K A T
z dnia 12 marca 2025 r.
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Wilkowie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości **Wilków, Wilków-Osiedle, Leszczyna, Rokitnica, Rzymówka, Kozów, Prusice, Wysocko Łaźniki, Kopacz oraz zakłady pracy zlokalizowane na terenie „Lena” Wilków** stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 5 jtk [2;15] w 100 ml (wymagania: 0 jtk/100 ml).

W przypadku wystąpienia w badanej próbce wody bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych stwierdza się warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci - **powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Uwaga:** wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dane osoby podpisującej:
Ewa Cwynar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi (Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi)
<i>pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>

