




Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Koźmin Wielkopolski** zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: **Koźmin Wielkopolski, Gałazki, Staniew, Wrotków, Skarów, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Lipowiec, Tatary, Czarny Sad, Biały Dwór, Borzęciczki, Pogorzałki Wielkie, Wyrębin, Dębowiec, Góreczki, Obra Stara, Obra Nowa, Szymanów, Orla, Cegielnia.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, iż jakość wody z **wodociągu publicznego Koźmin Wielkopolski nie spełnia wymagań** obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294, z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie związków glinu.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia związków glinu mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
w zastępstwie

mgr inż. Anna Orlicka

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

/dokument podpisany elektronicznie/