



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA W ŁODZI



tel. 42 611 66 60



ul. Siewna 13 a,
94-250 Łódź



wi-lodz@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

WAD.272.2.209.2026

Łódź, 17 sierpnia 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**w postępowaniu na realizację usługi zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniu
serwerowni w siedzibie WIORiN w Łodzi przy ul. Siewnej 13a**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty netto 170 tys. złotych zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni siedziby WIORiN w Łodzi przy ul. Siewnej 13a. W celu szczegółowej wyceny proszę o uzupełnienie informacji w tabeli stanowiącej formularz oferty.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela pracownik Działu Administracyjnego tel. 42 633-99-72 wew. 37.

Termin realizacji zamówienia do: 20.09.2026 r. Dokładny termin montażu po ustaleniu z Zamawiającym.

Forma płatności przelew 21 dni na rachunek Wykonawcy wskazany w ofercie.

Termin złożenia ofert do: **21.08.2026 r.** do godz. 10.00. **Sposób złożenia oferty:**

- osobiście pod adresem: WIORiN w Łodzi, ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź
- na skrzynkę e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl

Minimalne wymagania dotyczące jednostki chłodzącej:

Moc chłodnicza: nie mniej niż 2,5 kW, przy zachowaniu możliwości stabilnej pracy przy małym obciążeniu cieplnym.

Praca ciągła: urządzenie przystosowane do ciągłej pracy 24/7/365, z możliwością długotrwałego chłodzenia pomieszczeń technicznych/serwerowni.

Chłodzenie całoroczne: możliwość pracy w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -20°C.

Automatyczny restart: po zaniku i przywróceniu zasilania klimatyzator musi automatycznie wznowić pracę z zachowaniem wcześniejszych ustawień.

Inwerter: sprężarka typu inwerterowego, umożliwiająca płynną regulację wydajności i stabilizację temperatury.

Regulacja temperatury: możliwość utrzymywania temperatury w pomieszczeniu w zakresie co najmniej 20–26°C, z dokładnością regulacji nie gorszą niż $\pm 1^\circ\text{C}$.

Sterowanie i monitoring: sterowanie lokalne oraz możliwość podłączenia do systemu monitoringu/BMS lub przynajmniej dostępny sygnał alarmowy awarii i przekroczenia temperatury.

Niezawodność: urządzenie przeznaczone do zastosowań technicznych, z deklarowaną przez producenta możliwością pracy ciągłej oraz dostępnością serwisu i części zamiennych na terenie Polski.

Jednostka typu split: jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, z odprowadzeniem skroplin oraz kompletnym układem instalacyjnym.

Bezpieczeństwo: automatyczne zabezpieczenia przed awarią sprężarki, przegrzaniem, zbyt niskim/wysokim ciśnieniem czynnika oraz kontrola poprawności pracy urządzenia.

Parametry energetyczne: urządzenie powinno posiadać klasę energetyczną dla chłodzenia co najmniej A++ lub równoważne parametry efektywności.

Temperatura zadana: możliwość ustawienia i utrzymania temperatury roboczej około 23°C, z możliwością ustawienia alarmu przy przekroczeniu określonego progu.

Klimatyzator ścienny

Zamawiający zaleca i wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.

Zmawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.

W przypadku Wyłonienia Wykonawcy celu realizacji zamówienia zostanie podpisana umowa.

WZ. ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I
NASIENICTWA W ŁODZI

Maciej Wółoś
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

Formularz oferty:

Pieczęć Firmy (zawierająca m.in. NIP REGON)

Nr konta Wykonawcy na który zostanie przebrane wynagrodzenie:.....

tel. kontaktowy do Wykonawcy:.....

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

Specyfikacja kosztów					
Wskazanie nazwy modelu urządzeń	Szt.	Netto	Stawka Vat	Brutto	Uwagi
Jednostka chłodząca model z montażem	1	...	...	...	Pomieszczenie o kubaturze 6 m ²
Udzielona gwarancja na urządzeniamiesiące	1				...
Razem:					

Zamówienie zrealizuję do 20.09.2026 r.

Data i podpis:

