Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej

HK.9020.112.2026.KS
Środa Śląska, dnia 22.09.2026

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej
z dnia 22 września 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Lutyni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Lutyni, zaopatrującego miejscowości: **Gałów, Gałówek, Łowęcice, Radakowice, Zakrzyce, Wróblowice i Lutynia**, że wyniki badań próbek wody pobranych 15 września 2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego w stacji uzdatniania wody w Lutyni oraz z sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody pod względem mikrobiologicznym. Jednocześnie stwierdzono utrzymujące się przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego manganu oraz podwyższoną wartość barwy.
Stężenie manganu wynosiło od **132 do 166 µg/l**, przy wartości dopuszczalnej wynoszącej **50 µg/l**. Wartość parametru barwy wynosiła od 20 do 30 mg/l Pt, przy wymaganiu, aby barwa była akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Podwyższone wartości manganu i barwy mogą niekorzystnie wpływać na właściwości organoleptyczne wody, w szczególności powodować pogorszenie jej smaku, zapachu i wyglądu, a także powstawanie osadów na armaturze sanitarnej oraz przebarwienia tkanin podczas prania. Stwierdzone nieprawidłowości **nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów**.
Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.
Prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).
Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Komunikat **nie dotyczy** konsumentów zamieszkujących:
- Wróblowice: ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Mieszka I, Przyjazna, B. Krzywoustego, Wodna, Radosna, S. Batorego
- Lutynia: ul. Pogodna od ul. Wodnej do ul. Radosnej z wyłączeniem ulicy Radosnej zaopatrywanych przez wodociąg Kadłub.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej

Anna Wojtasińska-Żygadło

pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej
ul. Ogrody Zamkowe 5 | 55-300 Środa Śląska
+48 71 723 51 00
adres e-mail psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11019-73532-JSJIA-23