



KOMUNIKAT nr 9/2026

**Dotyczy wodociągu Tupadły, gm. Inowrocław
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Tupadły,
Ludzisko, Niemojewko, Krusza Duchowna, Krusza Podlotowa, Krusza Zamkowa,
Żalinowo, Piotrkowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że w badaniach jakości wody, pobranej dnia 16 marca 2026 r. z wodociągu Tupadły, gm. Inowrocław, z punktu:

- Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali - 383 µg/l
(najwyższa dopuszczalna wartość: 200 µg/l)

stwierdzono podwyższoną wartość parametru żelaza, co jest niezgodne z wymaganiami w określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/

