



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97
<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 17. 07. 2024

KOMUNIKAT NR 7/2024
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Ćmielów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Ćmielów gm. Ćmielów zaopatrującego miejscowości: Ćmielów, Borownia, Brzóstowa, Buszkowice, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Piaski Brzostowskie, Podgrodzie, Smyków, Przeuszyn, Trębanów, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/ 100 ml.


WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia na surowo spożywanych owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: wodę należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.

2 min.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Katarzyna Konderak