



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie**

Lublin, 13-08-2026 r.

OLU.Z-12.2431.18.2026.1.ik

Wszyscy oferenci

Dotyczy postępowania pn: „Montaż i ustawienie wiat śmietnikowych w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S19 odc. Kraśnik – Rzeszów będącej w administracji GDDKiA O/Lublin – Rejon w Kraśniku.”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie prowadzący postępowanie Rejon w Kraśniku informuje, że na wyżej wymienione postępowanie wpłynęło zapytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniami zamieszczono poniżej.

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane poszycie ścian bocznych oraz tylnej w wiatkach śmietnikowych będących przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do postępowania (dane podstawowe, punkt 2.1) Zamawiający wymaga by poszycie ścian bocznych i tylnej wykonane było w formie przepierzenia z pionowych listew drewnianych o wymiarach 50x140x2210 mm.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Piotr Puzio
Kierownik Rejonu