

Załącznik nr 2

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLIMATYZATORY**

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa producenta	Wymagana	
2.	Nazwa handlowa modelu	Wymagana	
3.	Adres strony internetowej producenta	Wymagana	
4.	Karta katalogowa/folder PDF	Wymagana	
5.	Przeznaczenie	Klimatyzator przenośny do pracy w trudnych warunkach (biura, obiekty polowe, magazynowe, pomieszczenia służb)	
6.	Wydajność chłodnicza	Minimum 5,0 kW ($\geq 17\ 000$ BTU)	
7.	Wydajność grzewcza	Minimum 4,0 kW	
8.	Wydajność osuszania	Minimum 50 l/24h	
9.	Przepływ powietrza roboczego	Minimum 500 m ³ /h	
10.	Poziom hałasu	Maks. 65 dB(A)	
11.	Zakres pracy otoczenia	Od +16°C do co najmniej +40°C	
12.	Czynnik chłodniczy	R290 lub równoważny, ekologiczny	
13.	Zasilanie	230 V AC	
14.	Klasa ochrony	Min. IP24	
15.	Waga urządzenia	Maks. do 33 kg	

16.	Funkcje dodatkowe	Sterowanie elektroniczne; wyświetlacz LED; pilot; możliwość sterowania przez Wi-Fi	
17.	Wypożyczenie standardowe	Rura wyrzutowa, zestaw montażowy, instrukcja PL	
18.	Dokumentacja	Urządzenie musi posiadać: • deklarację zgodności CE, • instrukcję obsługi w języku polskim, • certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dokument potwierdzający jakość lub bezpieczeństwo produktu (np. Atest PZH lub inny certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę).	
19.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	
20.	Serwis	Autoryzowany serwis w Polsce; dostępność części zamiennych ≤ 7 dni roboczych	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

2. Uwagi dodatkowe:

- a. **Miejsce dostawy:** Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
- b. **Odbiór przedmiotu zamówienia** nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- c. W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:
 - kompletności,
 - zgodności parametrów technicznych,
 - stanu technicznego,
 - dokumentacji i oznakowania.
- d. W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać krótkiego instruktażu/szkolenia.
- e. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.
- f. **Termin dostawy: do 15 grudnia 2025 r. dni od podpisania umowy, odbiór końcowy: do 3 dni roboczych od dostawy.**
- g. Wykonawca zapewni instruktaż dla wyznaczonych użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania, regulacji oraz konserwacji klimatyzatorów.