

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa zamówienia:

Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania kompletnego **Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP)** w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie.

2. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie poprzez montaż kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP). System ma umożliwiać wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego, jego natychmiastową sygnalizację oraz współpracę z istniejącymi instalacjami, co podniesie poziom bezpieczeństwa pracowników i przechowywanego sprzętu.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy i montażu centrali SSP, czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz wszystkich niezbędnych elementów instalacji,
- wykonania okablowania i podłączeń zasilających system,
- integracji SSP z istniejącymi instalacjami w obiekcie, zgodnie z dokumentacją projektową,
- uruchomienia systemu i przeprowadzenia prób oraz testów działania,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej według własnego wzoru, która będzie zawierać niezbędne oświadczenia i potwierdzenia w tym, oświadczenie kierowników prac o wykonaniu systemu zgodnie z dokumentacją projektową, certyfikat montażu, protokoły z wykonanych testów poszczególnych elementów instalacji, protokół z poprawności działania instalacji po wyzwoleniu alarmu II stopnia, protokół współdziałania urządzeń, a także niezbędne informacje związane z przeglądami oraz konserwacją systemu,
- przeprowadzenia szkolenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu. Szkolenie będzie odbywać się w dwóch niezależnych terminach wskazanych przez Zamawiającego.
- wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z dokumentacją projektową w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego – wyłącznie w ramach odrębnego zlecenia lub umowy serwisowej, jeśli zostanie zawarta.

Uwagi:

W przypadku gdy w projekcie technicznym wskazano konkretne typy, modele lub producentów urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, pod

warunkiem że spełniają one wymagania normowe, posiadają wymagane certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (w tym CNBOP), oraz zapewniają pełną kompatybilność funkcjonalną i techniczną z projektowanym systemem. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie stosownych certyfikatów i dokumentacji technicznej. W przypadku zmiany producenta urządzeń względem dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zamienny, uzgodnić go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedłożyć Zamawiającemu wraz z kompletem kart materiałowych i certyfikatów.

4. Wymagania techniczne:

- wszystkie urządzenia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej,
- system musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim z wytycznymi projektowymi wskazanymi w dokumentacji projektowej,
- wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego opisu,
- wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy,
- dokumentacja techniczna i certyfikaty urządzeń muszą być dostarczone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem,
- dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w projekcie, jeżeli będą spełniały wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne określone w projekcie, przepisach prawa i normach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie stosownych certyfikatów i dokumentacji technicznej.

5. Warunki odbioru:

- odbiór nastąpi na podstawie pozytywnie przeprowadzonych testów i protokołów odbioru. Testy zostaną przeprowadzone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego,
- dokumentacja powykonawcza i instrukcje obsługi muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego,
- w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych, Wykonawca prześle Zamawiającemu pełną dokumentację potwierdzającą ich zgodność z wymaganiami projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego, z możliwością udziału zewnętrznego eksperta ds. systemów SSP. Opinia eksperta stanowi załącznik do protokołu odbioru. Koszt opinii ponosi Zamawiający.

6. Termin realizacji:

Do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. Miejsce realizacji:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, ul. Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje, gm. Dobra.

8. Kryteria oceny ofert:

1. Cena – 60%

- Oferta najkorzystniejsza cenowo otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
- Pozostałe oferty punktowane są proporcjonalnie według wzoru:
(najniższa cena / cena badanej oferty) × 60 pkt.

2. Termin realizacji – 20%

- Do 6 tygodni – **20 pkt.**
- Do 2 miesięcy – **10 pkt.**
- Powyżej 2 miesięcy – **oferta podlega odrzuceniu.**

3. Okres gwarancji – 20%

- 48 miesięcy lub więcej – **20 pkt.**
- 42–47 miesięcy – **15 pkt.**
- 36–41 miesięcy – **10 pkt.**
- poniżej 36 miesięcy – **oferta podlega odrzuceniu.**

9. Warunki płatności:

Przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Załącznik nr 1 – Projekt techniczny Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie