



3033-7.262.58.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł, zapraszam do złożenia oferty na:

realizację usługi cyklicznej konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi realizacja cyklicznej konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.
2. Kod CPV - 50000000-5 usługi naprawcze i konserwacyjne;
50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.
3. Zestaw hydroforowy zamontowany jest w pom. nr 06 ww. budynku, składa z 4 pomp, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia w instalacji wody pitnej, która zasilą również wewnętrzną instalację hydrantową 5 kondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej.
4. Konserwacje będą przeprowadzane dwa razy w roku z zachowaniem 6 miesięcznego odstępu.
5. Zakres konserwacji powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (w załączeniu) oraz obejmować niezbędne czynności takie jak:
 - a) ocena warunków eksploatacji urządzenia,
 - b) konserwacja armatury pod kątem uszkodzeń mechanicznych, szczelności, przesmarowanie wymiana uszczelki,
 - c) pomiar ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym, uzupełnienie gazu,
 - d) sprawdzenie uszczelnień mechanicznych pomp, ewentualna regulacja,
 - e) kontrola pracy pomp i regulacja sprzęgieł,
 - f) sprawdzenie warunków zasilania hydraulicznego, pomiar wartości ciśnienia P min, P max,
 - g) kontrola pracy silników pod kątem hałasu, pracy łożyska, regulacja,

- h)** sprawdzenie warunków zasilania elektrycznego zestawu,
 - i)** pomiar prądu silników,
 - j)** regulacja, korekta paramentów sterowania,
 - k)** dokręcenie zacisków elektrycznych,
 - l)** kontrola skuteczności zadziałania czujników/nadajników,
 - m)** sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem,
 - n)** sprawdzenie działania przetwornicy,
 - o)** kontrola pracy wyzwalaczy termicznych,
 - p)** kontrola zabezpieczenia zaniku fazy.
- 6.** Z przeprowadzonej konserwacji wykonawca sporządzi szczegółowy protokół, w którym zostanie oceniony stan techniczny urządzenia oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.
- 7.** W przypadku ujawnienia usterek lub koniecznych napraw, wykonawca wskaże sposób ich usunięcia oraz określi szacunkowy koszt napraw.
- 8.** W przypadku powstania awarii wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia, w czasie zaoferowanym w przedmiotowym postępowaniu, od momentu jej zgłoszenia, jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało wykonania prac wychodzących poza przedmiot zamówienia to wykonawca zabezpieczy miejsce awarii, a następnie przedstawi zamawiającemu wycenę jej usunięcia celem akceptacji i zgody na realizację.
- 9.** Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetyczny o napięciu do 1kV.
- 10.** Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, które utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy.
- 11.** Oryginały ww. dokumentów wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu celem sporządzenia kserokopii i dołączenia do dokumentacji.
- 12.** Do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykorzystywał własne urządzenia, mierniki, testy itp., które muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz certyfikaty.
- 13.** Termin realizacji - cyklicznie dwa razy w roku, przez okres trwania umowy.
- 14.** Podstawa realizacji zamówienia – umowa zawarta na 48 miesięcy liczonych od daty jej zawarcia.

15. Usługa realizowana będzie dwa razy w roku z zastrzeżeniem, że pierwsza usługa zostanie wykonana w ciągu 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, a każda kolejna z zachowaniem 6 miesięcznego odstępu.
16. Potwierdzenie wykonania usługi sporządzone będzie pisemnie w formie protokołu, którego wzór zostanie dołączony do umowy i będzie on stanowił podstawę do wystawienia faktury.
17. Termin ważności oferty: 30 dni.
18. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1.	Cena	85 %
2.	Czas reakcji na awarię	10%
3.	Zatrudnienie osób niepełnosprawnych	5 %
RAZEM		100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Sposób obliczenia wartości punktowej (P):

Kryterium: cena brutto oferty (P1) – 85 %

Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 85 punktów. Wartość punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 85$$

Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto zgodna z wypełnionym przez wykonawcę formularzem ofertowym (zał. nr 1).

Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P2) – 10 %

Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 10 punktów. Wartość punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższy zaoferowany czas}}{\text{czas badanej oferty}} \times 10$$

Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P3) – 5 %

Jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy jej czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia oraz złoży takie oświadczenie w formularzu ofertowym (*załącznik nr 1*), otrzyma z tego tytułu 5 pkt podczas oceny oferty (P2) – 5 %.

Wykonawca łącznie otrzyma punktów $P = P1 + P2 + P3$

19. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

20. Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy, po udostępnieniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, zawierającej zestawienie wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. W ramach wszczętych negocjacji każdy z wykonawców może złożyć maksymalnie 2 oferty.

21. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania umowy i realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

22. Osobą upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem jest Referendarz Joanna Grzywnowicz tel.: 68-32-91-840, adres email: joanna.grzywnowicz@prokuratura.gov.pl, w sprawach dotyczących przedmiotu postępowania – Tomasz Hołowko tel. 507 119 907.

23. Przygotowaną ofertę, należy przesłać w terminie do 05.03.2025 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl, powołując się na numer postępowania wskazany na wstępie zapytania ofertowego.

Załączniki:

- 1/ formularz ofertowy
- 2/ projekt umowy
- 3/ klauzula informacyjna RODO

Prokurator Okręgowy

/JG

*Złącznik nr2
do zapytania ofertowego nr 3033-7.262.58.2025*

Projekt

Umowa nr 3033-7.262.58.2025

zawarta pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra, NIP 9291456582, REGON 000000448, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Roberta Kmieciaka – Prokuratora Okręgowego,

a

firmą z siedzibą w przy ul., NIP, REGON, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

.....,

zwanymi razem w dalszej części umowy Stronami została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi cyklicznej konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.
2. Zestaw hydroforowy zamontowany jest w pom. nr 06 ww. budynku, składa z 4 pomp, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia w instalacji wody pitnej, która zasila również wewnętrzną instalację hydrantową 5 kondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej.
3. Zakres konserwacji powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (w załączeniu) oraz obejmować niezbędne czynności takie jak:
 - a) ocena warunków eksploatacji urządzenia,
 - b) konserwacja armatury pod kątem uszkodzeń mechanicznych, szczelności, przesmarowanie wymiana uszczelki,
 - c) pomiar ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym, uzupełnienie gazu,

- d) sprawdzenie uszczelnień mechanicznych pomp, ewentualna regulacja,
 - e) kontrola pracy pomp i regulacja sprzęgieł,
 - f) sprawdzenie warunków zasilania hydraulicznego, pomiar wartości ciśnienia P_{min} , P_{max} ,
 - g) kontrola pracy silników pod kątem hałasu, pracy łożyska, regulacja,
 - h) sprawdzenie warunków zasilania elektrycznego zestawu,
 - i) pomiar prądu silników,
 - j) regulacja, korekta paramentów sterowania,
 - k) dokręcenie zacisków elektrycznych,
 - l) kontrola skuteczności zadziałania czujników/nadajników,
 - m) sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem,
 - n) sprawdzenie działania przetwornicy,
 - o) kontrola pracy wyzwalaczy termicznych,
 - p) kontrola zabezpieczenia zaniku fazy.
4. Z przeprowadzonej konserwacji Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół, w którym zostanie oceniony stan techniczny urządzenia oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.
5. W przypadku ujawnienia usterek lub koniecznych napraw, Wykonawca wskaże sposób ich usunięcia oraz określi szacunkowy koszt napraw.
6. W przypadku powstania awarii Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia, w czasie zaoferowanym w przedłożonej ofercie, od momentu jej zgłoszenia, jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało wykonania prac wychodzących poza przedmiot zamówienia to wykonawca zabezpieczy miejsce awarii, a następnie przedstawi Zamawiającemu wycenę jej usunięcia celem akceptacji i zgody na realizację. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i jej integralna część.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetyczny o napięciu do 1kV.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, które utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykorzystywał własne urządzenia, mierniki, testy itp., które muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz certyfikaty.

§ 3

1. Usługa realizowana będzie dwa razy w roku z zastrzeżeniem, że pierwsza usługa zostanie wykonana w ciągu 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, a każda kolejna z zachowaniem 6 miesięcznego odstępu.
2. Potwierdzenie wykonania usługi sporządzone będzie pisemnie w formie protokołu, którego wzór zostanie dołączony do umowy i będzie on stanowił podstawę do wystawienia faktury.
3. Faktura zostanie wystawiona po każdym wykonanym przeglądzie, a kwota faktury za każdy przegląd wynosiła będzie.....złotych netto + należny podatek VAT.

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy ustala się, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym, stanowiącym *załącznik nr 2* będący integralną częścią niniejszej umowy na kwotę zł brutto (*słownie:* 00/100), należną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz wszelkie inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Za każdy przegląd wykonany przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie.....złotych netto.

§ 5

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony 48 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 6

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem odbioru.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za:

- a) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 20 % wartości brutto umowy,
- b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminu usunięcia awarii – 5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość kar umownych nie pokryje szkód poniesionych przez Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie niższą niż 200 000,00 złotych i zobowiązuje się do utrzymania umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz okres obowiązywania gwarancji.

§ 9

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Sędem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Integralną część umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z ofertą Wykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron / *Umowę zawarto w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.*

Załączniki:

- 1) Zapytanie ofertowe
- 2) Formularz ofertowy
- 3) protokół wykonania usługi

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI

Usługę wykonano w
.....
.....
dnia

Uwagi, wnioski:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

WYKONAŁ

POTWIERDZENIE WYKONANIA

.....
(data, pieczęć, podpis)

.....
(data, pieczęć, podpis)

*Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 3033-7.262.58.2025*

Klauzula informacyjna (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j. 2024.08.30), dalej „ustawa Pzp”, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze
- inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 6 ust. 1 b RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę cyklicznej konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku Prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. 3033-7.262.58.2025, prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem (art. 19 ust. 5 ustawy Pzp);
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu***:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

- * **Wyjaśnienie:** Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie z art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- ** **Wyjaśnienie:** Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18ust.2rozporządzenia 2016/679.
- *** **Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust.2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub winny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.