



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Przemyślu
ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl**

Przemyśl, dnia 10-11-2025 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy I

Dotyczy: *„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji do obiektu Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Przemyślu, ul. Mariacka 4”, znak sprawy: PSA.272.3.3.2025.*

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Przemyślu, przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.11.2025 r. i dotyczyły:

Pytanie 1:

- Wykonawca wnosi zapytanie dotyczące daty zarejestrowania na PPE 590543580500602875 zlokalizowanym przy ul. Mariackiej 4, 37-700 Przemyśl instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłoszenie przyłączenia Mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nastąpiło w dniu 25-10-2023 r. uzupełnionego 29-11-2023 r. zgodnie z przedłożonym przez Prosumenta dokumentem – Potwierdzenie Możliwości Świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw.

Pytanie 2:

- Wykonawca wnosi zapytanie o moc instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 13,800 kW.

Barbara Honicka

Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Przemyślu

(podpisano elektronicznie)