



Garwolin, dnia 13.01.2021 r.

HK.9027.1.2.2021

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za 2020 rok dla gminy Miastków Kościelny

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.4110.105.2020 z dnia 09.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za 2020 r.
w gminie Miastków Kościelny

zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji
od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne,
ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 12 pobranych próbek wody do badań w ww. wodociągu w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 1 próbce

niepodlega

stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne – enterokoki 3 jtk/100 ml wody. Próby kontrolne wykazały dobrą jakość wody.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miastków Kościelny z wodociągu publicznego Ryczyska. Uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2020 r. 280 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 6350 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2020 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Miastków Kościelny i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągu.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Garwolinie
Dorota Brojek**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;
2. Aa.