



Radom, dnia 11.03.2025r.

HKN.903.247.2025

HKN.N.192.2025

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie zaopatrywanym przez wodociąg miejski w Radomiu
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Woda pochodząca z wodociągu miejskiego w Radomiu pozyskiwana jest z 8 ujęć z pokładów kredowych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz stałą dezynfekcję. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej mieszkańcom są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. W/w wodociąg nadzorowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Dane dot. wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Radom	31428	211668	przydatna

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu wodę pochodzącą z wodociągu miejskiego badali w ramach nadzoru sanitarnego pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Ponadto Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody (na podstawie uzgodnionego z PPIS w Radomiu harmonogramu) kontrolowały jej jakość w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W próbkach wody pobranej do badań w 2024r. z wodociągu miejskiego w Radomiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził występowanie przekroczeń w zakresie wskaźnika mętności, żelaza, Σ chloranów i chlorynów, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz obecności pojedynczych kolonii bakterii grupy coli i nieakceptowalnego zapachu. W odniesieniu do w/w przekroczeń podjęte przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. działania naprawcze polegające na płukaniu odcinków sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna.

- Nieakceptowalny zapach wody może sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Powyższe powinno skłaniać zarządzającego wodociągiem do znalezienia przyczyny nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych dot. złej jakości wody od konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu
Jolanta Wolszczak

Otrzymuje:

1. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.
26– 600 Radom ul. Filtrowa 4
2. Prezydent Miasta Radomia
26– 600 Radom ul. Kilińskiego 30
3. a/a