



LEGENDA:

- CSP Centrala pożarowa
- adresowany ręczny ostrzegacz pożarowy
- adresowalna optyczna czujka dymu
- adresowalna optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- adresowalna czujka termiczna
- adresowany element kontrolno sterujący
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- sygnalizator akustyczny zewnętrzny
- HDGs 2x1,5mm²
- YnTKSYekw 1x2x1

UWAGA: W przypadku gdy centrala wyposażona jest w wyjście RS232 należy zastosować konwerter RS232 na Ethernet

EMES - PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARCIN SZYMAŃOWICZ UL. MAZOWIECKA 39/13 15-302 BIAŁYSTOK, TEL. 509 507 503			NR RYS. T-9
OBIEKT	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU USŁUGOWYM NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ NA MDPG W BOBROWNIKACH II ETAP	FAZA PW	
		DATA 15.12.2017	
TYTUŁ RYS.	Inst. teletechniczna. SAP SCHEMAT BLOKOWY		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MAREK PROKOPIUK		PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	MGR INŻ. EMILIAN ŁUKASZ BOŁTRYK	UPR. NR PDL/0053/ POOE/08	PODPIS