



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w OPOLU**

WOOS.420.6.2024.AW.19

Opole, dnia 17 lutego 2025 r.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 ppkt f), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Pawlak, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków”, realizowanego na terenie gmin Otmuchów i Paczków

orzekam

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków” realizowanego na terenie gmin Otmuchów i Paczków;**
- II. określam warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰, z wyjątkiem prac które muszą być wykonywane w sposób ciągły – bez przerw, np. wciąganie rury przy przewiertach HDD czy odwodnienie wykopów.
 2. Na czas realizacji odcinków gazociągu układanych metodami bezwykopowymi, tj.
 - a) przewiert 3: przekroczenie drogi i myjni samochodowej w Paczkowie – odcinek gazociągu w kilometrze około 1700 – 17150;
 - b) przewiert 4: przekroczenie Gościckiego Potoku w Paczkowie – odcinek gazociągu w kilometrze około 17550 – 17720)zastosować tymczasowe rozwiązania przeciwhałasowe, tj. tymczasowe ekrany lub wały ziemne, ograniczające emisję hałasu do środowiska na tereny wymagające ochrony przed hałasem.
 3. Zastosować ekrany akustyczne, o których mowa w punkcie II.2 o parametrach: wysokość 3 m, izolacyjność nie mniejsza niż 20 dB oraz typ lekki (lub równoważne).
 4. Zaplecze budowy, bazy materiałowo-sprzętowe, place magazynowe, wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
 5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu przed skażeniem substancjami ropopochodnymi poprzez utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni.

6. W razie konieczności (wynikającej z rodzaju, panujących na etapie realizacji prac budowlanych, warunków atmosferycznych lub rodzaju sprzętu wymaganego w danym miejscu prowadzenia tych prac), drogi komunikacyjne utwardzić np. poprzez zastosowanie drogowych płyt betonowych, a po zakończeniu prac realizacyjnych zdemontować elementy utwardzenia oraz przywrócić dotychczasową formę użytkowania terenu.
7. Na odcinkach gazociągu wykonywanych metodą wykupu otwartego:
 - a) w gruntach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych, o umiarkowanym napływie wody gruntowej, przewidzieć zastosowanie odwodnienia powierzchniowego tj. pompowanie wody wprost z wykopu,
 - b) w gruntach przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych, o dużym napływie wody gruntowej, przewidzieć zastosowanie odwodnienia z użyciem igłofiltrów.
8. Pobór wody technologicznej dla potrzeb sporządzania płuczki wiertniczej oraz na potrzeby prób ciśnieniowych gazociągu pobierać z sieci wodociągowej, dowozić cysternami lub pobierać z wód powierzchniowych po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
9. Wodę z prób hydrostatycznych odprowadzać do odbiornika (rowy, cieki, grunt) lub wywozić woźmi asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
10. Odbiór płuczki wiertniczej i jej utylizację zlecać zewnętrznemu uprawnionemu przedsiębiorstwu.
11. Ciągi drenarskie zniszczone w trakcie wykonywania wykopów odbudować i przywrócić do stanu poprzedniego.
12. Skrzyżowanie gazociągu ze zbiornikiem Nysa oraz Rzeką Nysa Kłodzka należy wykonać metodą bezwykopową, przy czym gazociąg powinien zostać zaprojektowany i ułożony na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej twardego dna rzeki, komory przewiertowe i place montażowe należy zlokalizować poza granicami obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002.
13. Przekroczenie cieków: Maciejowski Potok (identyfikator hydrograficzny 125994), Świdna (identyfikator hydrograficzny 1259928), Raczyzna (identyfikator hydrograficzny 125992), Tarnawka (identyfikator hydrograficzny 12512) i Gościcki Potok (identyfikator hydrograficzny 12368), odbywać się będzie metodą bezwykopową, przy czym gazociąg powinien zostać zaprojektowany i ułożony na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej twardego dna przekraczanych rzek.
14. Na etapie budowy zastosować tymczasowe wygradzenia w celu zabezpieczenia placu budowy przed wkraczaniem osobników płazów i gadów (okolice wszystkich przekraczanych rzek oraz obszar sąsiadujący z projektowanym rezerwatem przyrody *Otmuchowski Las*). Szczegółową lokalizację wygradzeń należy wyznaczyć w oparciu o wskazania nadzorującego pracę herpetologa. Wygradzenia należy zamontować przed sezonem aktywności płazów tj. najpóźniej do 1 lutego i pozostawić na cały okres ich aktywności, tj. od początku lutego do końca października. Wygradzenia wykonać z folii, brezentu, geotkaniny lub geowłókniny. Łączenia sąsiednich pasów materiału powinny być szczelne. Część nadziemna ogrodzenia powinna posiadać wysokość nie mniejszą niż 60 cm. Ogrodzenie należy wkopać w grunt na głębokość minimum 20 cm. Górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w kierunku przeciwnym od gradzonego terenu pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o szerokości minimum 5 cm. Ogrodzenie należy wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach długości 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. zakończenia wygradzeń powinny posiadać tzw. zawrotkę w kształcie litery "U", wymuszając zmianę kierunku przemieszczania się płazów. Należy kontrolować szczelność tymczasowych wygradzeń herpetologicznych podczas całego okresu realizacji przedsięwzięcia.
15. W celu uniknięcia zabijania hibernujących płazów, od początku listopada do końca lutego, prace ziemne w najbliższym sąsiedztwie cieków i miejscu zinwentaryzowanych siedlisk płazów należy wykonywać pod nadzorem herpetologa.

16. Zabezpieczyć przed zniszczeniem, poprzez ogrodzenie oraz pod nadzorem botanika, nieprzewidziane do likwidacji fragmenty stanowisk czosnku niedźwiedziego.
17. Wycinkę drzew i krzewów na terenach leśnych i w zadrzewieniach przeprowadzić w terminie od 16 października do końca lutego lub pod nadzorem ornitologa. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace przygotowawcze należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta, potwierdzonego przez ornitologa, lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów zawartych w obowiązujących przepisach.
18. Wycinkę drzew z dziuplami i odstającą korą na terenach leśnych i w zadrzewieniach przeprowadzić pod nadzorem chiropterologa.
19. W okresie aktywności nietoperzy (kwiecień – październik) nie prowadzić prac w porze nocnej a w przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej ze względu na konieczność zachowania ciągu technologicznego, należy stosować oświetlenie LED o kierunkowej wiązce światła skierowanej ku dołowi, by maksymalnie ograniczyć oświetlanie terenów przyległych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole, działając przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Pawlak z Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań, wnioskiem nr 797/AP/2024 z 02.10.2024 r., wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków”, realizowanego na terenie gmin Otmuchów i Paczków.

Do wniosku dołączono:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia (Kip) w 4 egz. wraz z zapisem elektronicznym na płytach CD;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem w formie elektronicznej;
- mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek;
- wypisy z ewidencji gruntów potwierdzające iż inwestycja obejmuje więcej niż 10 stron postępowania;
- pełnomocnictwo udzielone Pani Agnieszce Pawlak;
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
- wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie;
- wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek zlokalizowanych w obszarze jego potencjalnego oddziaływania.

W myśl zapisu art. 75 ust. 1 pkt 1 ppkt f) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5*

MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W myśl zapisu art. 75 ust. 1 pkt 1 ppkt f) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ w Opolu).

Przedłożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagał uzupełnienia w kwestiach formalnych, w związku z czym tut. organ, pismem nr WOOŚ.420.6.2024.AW.1 z 08.10.2024 r. wezwał pełnomocnika inwestora, do jego uzupełnienia, w trybie art. 64 ww. ustawy Kpa. Przy piśmie nr 837/AP/2024 z 21.10.2024 r. pełnomocnik przedłożył wymagane informacje.

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021r., poz. 1836), w piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.2 z 08.10.2024 r., organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu przedmiotowego wniosku.

W dniu 31.10.2024 r., informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych - www.ekoportal.pl (Nr karty 332/2024), a Kip w Bazie Danych o Ocenach Oddziaływania na Środowisko (dalej Baza ooś).

W trakcie prowadzonego postępowania tut. organ, na podstawie art. 64 ustawy ooś, zwrócił się odpowiednio w:

- piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.4 z 31.10.2024 r., do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (OPWIS),
- piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.5 z 31.10.2024 r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie,

z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a w/w ustawy ooś, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony informowane są w formie zawiadomień wywieszanych na okres 14 dni. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.3 z 31.10.2024 r. o:

- wszczęciu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole, reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt. „Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków", w ramach którego:
 - a. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy:
 - Otmuchów w obrębach: Otmuchów, Ulanowice, Śliwice,
 - Paczków w obrębach: Trzeboszowice, Ścibórz, Wilamowa, Stary Paczków, Paczków;
 - b. obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje tereny gminy:
 - Otmuchów w obrębach: Meszno, Nieradowice, Otmuchów, Śliwice, Ulanowice,
 - Paczków w obrębach: Paczków, Stary Paczków, Ścibórz, Trzeboszowice, Unikowice, Wilamowa;

- wezwaniu, w piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.1 z 08.10.2024 r., do uzupełnienia braków formalnych;
- uzupełnieniu dokumentacji przy piśmie z 21.10.2024 r.;
- wystąpieniu, w piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.4 z 31.10.2024 r., do OPWIS, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu, o oddziaływaniu na środowisko;
- wystąpieniu, w piśmie nr WOOŚ.420.6.2024.AW.5 z 31.10.2024 r., do PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu, o oddziaływaniu na środowisko;
- braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 30.12.2024 r.;
- przysługującym stronom, zgodnie z zapisami art. 37 Kpa, prawie do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem; organu prowadzącego postępowanie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zawiadomienie wywieszone zostało w nw. miejscach:

- na tablicach ogłoszeń w: RDOŚ w Opolu, Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie,
- w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. w miejscowości: Meszno, Śliwice, Ulanowice, Nieradowice, sołectwa: Ścibórz, Unikowice.

oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie.

OPWIS, w piśmie nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r., wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu swojego stanowiska OPWIS wskazał, że biorąc pod uwagę teren inwestycji, wzdłuż istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z eksploatacji, oraz zakres i czas trwania prac, zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn budowlanych będzie pomijalnie małe, natomiast zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłyną w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

PGW WP Dyrektor ZZ w Nysie, w piśmie nr VN.ZZŚ.4901.129.2024.JP z 19.11.2024 r., zawiadomił tuż. organ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

W związku z przekazaniem do tuż. urzędu dodatkowych wyjaśnień do Karty Informacyjnej przedsięwzięcia, pismami nr:

- WOOŚ.420.6.2024.AW.10 z 11.12.2024 r., i WOOŚ.420.6.2024.AW.13 z 17.12.2024 RDOŚ w Opolu zwrócił się do OPWIS w Opolu z pytaniem o podtrzymanie stanowiska wyrażonego wcześniej w piśmie NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r.,
- WOOŚ.420.6.2024.AW.11 z 11.12.2024 r., i WOOŚ.420.6.2024.AW.12 z 17.12.2024 RDOŚ w Opolu przesłał ww. dodatkowe wyjaśnienia do Kip, do PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, celem uwzględnienia go przy wydaniu opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Pismem nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 31.12.2024 r. OPWIS w Opolu poinformował o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii Nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r.

PGW WP Dyrektor ZZ w Nysie również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Określając środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zawarte w punkcie II niniejszej decyzji, uwzględniono zapisy w/w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie.

Opinie OPWIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie zamieszczono w Bazie ooś.

W kolejnym zawiadomieniu nr WOOS.420.6.2024.AW.15 z 14.01.2025 r., poinformowano strony o:

- opinii OPWIS w Opolu, nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- zawiadomieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie nr VN.ZZŚ.4901.129.2024.JP z 19.11.2024 r., o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy;
- przesłaniu przez inwestora przy pismach nr 877/AP/2024 z 05.12.2024 r. i (bez numeru) z 17.12.2024 r. dodatkowych wyjaśnień do Kip;
- przesłaniu w pismach nr WOOS.420.6.2024.AW.11 z 11.12.2024 r. i WOOS.420.6.2024.AW.12 z 17.12.2024 r. dodatkowych wyjaśnień do Kip do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, celem uwzględnienia ich przy wydaniu opinii;
- wystąpieniu przy piśmie nr WOOS.420.6.2024.AW.10 z 11.12.2024 r. i WOOS.420.6.2024.AW.13 z 17.12.2024 r. do OPWIS z zapytaniem czy podtrzymuje wyrażone wcześniej stanowisko, w piśmie nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r.;
- braku możliwości wydania w terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 28.02.2025 r.,
- przysługującym stronom, zgodnie z zapisami art. 37 Kpa, prawie do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;
- piśmie OPWIS nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 31.12.2024 r., w którym podtrzymuje on swoje stanowisko zawarte w opinii nr NZ.9022.5.3.2024.AW z 18.11.2024 r.;
- opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie nr VN.ZZŚ.4901.129.2024.JP z 30.12.2024 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 10 Kpa).

Zawiadomienie wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń w: RDOŚ w Opolu, Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Urzędu Miejskim w Paczkowie, Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie.

W czasie przeznaczonym na składanie uwag i wniosków strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 80 ust. 2 ustawy ooś, w trakcie postępowania nie badano zgodności lokalizacji przedmiotowej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim na terenie powiatu nyskiego w gminach: Otmuchów i Paczków, w obrębach: Otmuchów, Ulanowice, Śliwice, Trzeboszowice, Ścibórz, Wilamowa, Stary Paczków, Paczków.

Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę nowego gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia o długości ok. 20 km, DN150 MOP 6,3 MPa, oraz wyłączenie istniejącego gazociągu w/c (MOP 4,0 MPa) DN80/100 na odcinku od SRP Otmuchów na działce nr 23 (obręb Otmuchów) do stacji gazowej SRP Paczków działka nr 583 (obręb Paczków). Po zakończeniu budowy i połączeniu nowego gazociągu z istniejącą siecią dystrybucyjną na ZZUP Otmuchów, istniejący gazociąg w/c DN80/100 zostanie wyłączony z eksploatacji, a zbędna infrastruktura nadziemna rozebrana. Po wybudowaniu nowego gazociągu wykonane zostaną przełączenia następujących stacji gazowych: SRP Otmuchów, SRP Śliwice, SRP Wilamowa, SRP Paczków.

Budowa nowego odcinka gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia przeprowadzona zostanie głównie metodą wykopu otwartego. W miejscach skrzyżowań projektowanego gazociągu z przeszkodami terenowymi (drogi, rowy, cieki, tereny podmokłe, tereny zadrzewione itp.) oraz napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykonanie rurociągu planuje się w większości sytuacji bezwykopowo (np. HDD, mikrotuneling, wiercenia kierunkowe, przeciski itd.).

Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez tereny rolne, łąki, pastwiska, tereny przemysłowe, lasy, tereny z rozproszoną zabudową, charakteryzujące się występowaniem wielu przeszkód terenowych: dróg, rowów melioracyjnych, kanałów, cieków oraz innych przeszkód terenowych.

Zakres planowanych do realizacji prac, szczegółowo wskazano w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Analizując wpływ inwestycji na poszczególne elementy środowiska, ustalono co następuje:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą głównie: ruch pojazdów transportowych oraz praca maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego), procesy spawania w celu łączenia poszczególnych odcinków gazociągu, roboty ziemne. Praca silników spalinowych jest źródłem takich związków jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory. Proces spawania jest źródłem emisji pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla i innych gazów. Realizacja niezbędnych wykopów oraz transport i składowanie drobnych, sypkich materiałów budowlanych może powodować wzrost zapylenia.

Eksploracja gazociągu nie będzie się wiązała z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza, tym samym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego w tym zakresie. Gazociąg jest układem hermetycznym. Podczas jego normalnej pracy emisja przesyłanego gazu do atmosfery nie występuje. Emisja gazu może nastąpić tylko np. podczas konieczności odgazowania i naprawy wadliwego odcinka rurociągu. Niekontrolowany wypływ gazu do otoczenia może mieć miejsce np. w przypadku uszkodzenia armatury (nieszczelność na zaworze) lub rozszczelnienia gazociągu w wyniku działań osób trzecich.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu do środowiska, w wyniku m.in.: wykonywania robót spawalniczych, robót ziemnych, pracy maszyn budowlanych, przemieszczania się środków transportu. Przy wykonywaniu wykopów i kładzeniu gazociągu planuje się wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych takich jak np.: koparka, spychacz, agregat prądotwórczy, sprężarka, dźwig, ładowarka. Prace budowlane związane z układaniem gazociągu nie będą prowadzone w okresie nocy, za wyjątkiem prac które muszą być wykonywane w sposób ciągły – bez przerw, np. wciąganie rury przy przewiertach HDD czy odwodnienie wykopów (**punkt II. 1. nin. decyzji**).

Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie wierceń HDD w czterech lokalizacjach:

- przewiert 1 – przekroczenie Nysy Kłodzkiej – odcinek gazociągu w kilometrze około 1400 – 2000;
- przewiert 2 – przekroczenie cieku wodnego Tarnawka w Starym Paczkowie – odcinek gazociągu w kilometrze około 15050 – 15190;
- przewiert 3 – przekroczenie drogi i myjni samochodowej w Paczkowie – odcinek gazociągu w kilometrze około 1700 – 17150;
- przewiert 4 – przekroczenie Gościckiego Potoku w Paczkowie – odcinek gazociągu w kilometrze około 17550 – 17720.

Przewiert: 1 i 2 będą wykonywane w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, natomiast przewiert 3 i 4 są zlokalizowane w pobliżu zabudowań. Z tego względu określono warunek ekranowania najgłośniejszych podzespołów podczas realizacji wiercenia HDD w Paczkowie przy wykonywaniu przewiertu: 3 i 4. Nie ma konieczności montażu ekranów akustycznych wzdłuż całego pasa budowlanego – montażowego, wystarczające będzie zabezpieczenie maszyn wiertniczych i ograniczenie w ten sposób rozprzestrzeniania hałasu w czasie ich pracy. Na czas realizacji odcinków gazociągu układanych metodami bezwykopowymi (przewiert: 3 i 4) zastosowane zostaną tymczasowe rozwiązania przeciwhałasowe ograniczające emisję hałasu do środowiska na tereny wymagające ochrony przed hałasem, będą to tymczasowe ekrany akustyczne lub wały ziemne o wysokości nie mniejszej niż 3 m, zlokalizowane od strony najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem. Należy zastosować ekrany o parametrach: wysokość 3 m, izolacyjność nie mniejsza niż 20 dB oraz typ lekki (lub równoważne) **(punkt II.2. i II. 3. nin. decyzji).**

Ponadto przewiduje się podjęcie następujących działań ochronnych:

- urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie będą pracować jednocześnie;
- w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie będą pracować na tzw. biegu jałowym;
- do robót ziemnych przygotowawczych będą wykorzystywane wyłącznie sprawne maszyny.
- silniki maszyn i pojazdów nie będą eksploatowane na najwyższych obrotach.

Uciążliwość związana z emisją hałasu występować będzie tylko w fazie budowy i będzie miała charakter lokalny oraz okresowy, a po zakończeniu prac całkowicie zaniknie.

Tłoczenie gazu gazociągiem jest procesem cichym. Tym samym, na etapie normalnej jego eksploatacji nie wystąpi emisja hałasu. Emisja hałasu podczas czynności eksploatacyjnych będzie miała marginalne znaczenie. Jedynym źródłem emisji hałasu do środowiska będą sytuacje awaryjne, podczas których następował będzie upust gazu. Podczas upustu jest emitowany hałas o natężeniu ok. 120 dB. Czas emisji jest jednak bardzo krótki. Biorąc powyższe pod uwagę przewiduje się, iż przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w jego rejonie i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady inne niż niebezpieczne, w tym m.in.: odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych [np. 12 01 01, 12 01 02, 12 01 13], odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach [np. 15 01 02, 15 01 06,], żelazo i stal [17 04 05], gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 [17 05 04] niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [20 03 01]. Odpady zostaną poddane selektywnej zbiórce, będą magazynowane w pojemnikach oraz kontenerach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami będzie odpowiedzialny wykonawca robót.

Prace rozbiórkowe dotyczą głównie demontażu:

- fragmentów istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscach przełączeń do stacji gazowych,
- elementów infrastruktury gazowej oraz towarzyszącej na istniejących ZSU przed i za drogą krajową DK46,
- fragmentów gazociągu w miejscach gdzie jest wymagana konieczność wykonania dennic np. przy przekroczeniach dróg.

Demontaż fragmentów istniejącego gazociągu oraz infrastruktury naziemnej nastąpi po przeprowadzeniu przełączeń do stacji gazowych, odgazowaniu oraz przeazotowaniu

rurociągu, który zostanie wyłączony z użytku. Prace rozbiórkowe będą dotyczyć armatury, ogrodzenia, nawierzchni oraz oznakowania istniejącego gazociągu wyłączanego z eksploatacji. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej określone zostaną środki trwałe, które Inwestor będzie mógł ponownie wykorzystać. Zarówno odpady jak i złom zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę lub Inwestora w sposób niepowodujący dodatkowego oddziaływania na środowisko z wykorzystaniem uprawnionych do tego przedsiębiorstw.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązała z powstawaniem odpadów. Wyjątek stanowią planowane remonty i przeglądy urządzeń. Wszystkie wytworzone odpady w czasie prac remontowych przekazane zostaną do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia do zakładu posiadającego stosowne zezwolenie.

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, na etapie realizacji, będzie związane:

- z odwadnianiem wykopów budowlanych – na odcinkach budowanego gazociągu wykonanych metodą wykupu otwartego, w gruntach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych, o umiarkowanym napływie wody gruntowej, przewiduje się zastosowanie odwodnienia powierzchniowego tj. pompowanie wody wprost z wykopu (**punkt II.7.a) niniejszej decyzji**). Zaletą odwadniania powierzchniowego jest brak leja depresji i brak efektu osuszania terenów przyległych do inwestycji, co w praktyce daje brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na odcinkach, gdzie gazociąg wykonywany będzie metodą wykupu otwartego w gruntach przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych, o dużym napływie wody gruntowej, przewiduje się zastosowanie odwodnienia z użyciem igłofiltrów (**punkt II.7.b) niniejszej decyzji**). W miarę możliwości, wody z odwadniania wykopów budowlanych będą odprowadzone do odbiornika występującego w sąsiedztwie wykonywanych prac. Odbiornikiem wód z odwodnienia będą istniejące rowy melioracyjne oraz ciek wodny. Dopuszcza się rozdeszczowanie wody na powierzchni terenu w sposób niepowodujący erozji warstwy organicznej gruntu. W punkcie **II.11. niniejszej decyzji** zobowiązano inwestora aby ciągi drenarskie, zniszczone w trakcie wykonywania wykopów odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego.

- z organizacją budowy oraz jej zaplecza – zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne (np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe) ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy. W celu ograniczenia do absolutnego minimum ryzyka takiego wycieku, prace wykonywane będą przy użyciu nowoczesnego i w pełni sprawnego sprzętu. Prowadzona będzie również racjonalna gospodarka paliwowa. Pojazdy budowy nie będą tankowane na placu budowy, lecz na stacjach benzynowych, a ewentualne naprawy wykonywane będą w specjalistycznych stacjach serwisowych. Jednak w przypadku wystąpienia wycieku i przedostania się substancji ropopochodnych do środowiska, zanieczyszczony grunt zostanie wydobyty przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i przewieziony w miejsce jego utylizacji. W **punkcie II.4. niniejszej decyzji** zobowiązano inwestora do wyposażenia zaplecza budowy, bazy materiałowo-sprzętowej, placów magazynowych w sorbenty do usuwania niekontrolowanych wycieków, zwłaszcza ropopochodnych, a w **punkcie II.5. niniejszej decyzji** nałożono warunek dot. zabezpieczenia miejsca postoju ciężkiego sprzętu przed skażeniem substancjami ropopochodnymi poprzez utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni. W razie konieczności (wynikającej z panujących na etapie realizacji prac budowlanych warunków atmosferycznych czy zależnej od rodzaju sprzętu wymaganego do prowadzenia prac w danym miejscu), drogi komunikacyjne utwardzić np. poprzez zastosowanie drogowych płyt betonowych, a po zakończeniu prac realizacyjnych zdemontować elementy utwardzenia oraz przywrócić dotychczasową formę użytkowania terenu (**punkt II.6. niniejszej decyzji**).
- z wykonaniem prób ciśnieniowych i sporządzania płuczki wiertniczej - pobór wody nastąpi (np. z sieci wodociągowej, woda dowożona cysternami) lub z wód powierzchniowych po uzyskaniu przez wykonawcę robót zgody zarządcy cieków i

pozwolenia wodnoprawnego (**punkt II.8. niniejszej decyzji**). Woda pochodząca z próby szczelności zostanie odprowadzona do odbiornika (rowy, ciek, grunt) lub wywieziona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków (**punkt II.9. niniejszej decyzji**). Odbiór płuczki wiertniczej i jej utylizację zostanie zlecony zewnętrznemu uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (**punkt II.10. niniejszej decyzji**).

Z przedłożonej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach zlewni siedmiu jednolitych części wód powierzchniowych:

- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Maciejowicki Potok o kodzie RW600001012569**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego i dopływu z innej JCWP. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.
- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Zb. Nysa o kodzie RW600022125999**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności dla migracji ichtiofauny, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w)) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo - odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.; wskaźniki biologiczne - po 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: fluoranten (występowanie w wodzie), bromowane difenyletery (występowanie w biocie), fitoplankton. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z dopływu z innej JCWP, zanieczyszczeń z przeszłości i procesów ekologicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.
- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Płocha o kodzie RW600003125929**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzony wskaźnik: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki - U klasa jakości); zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (po 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy w zakresie wskaźników; azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, bromowane difenyletery (występowanie w biocie), rtęć (występowanie w biocie) i MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i

hydromorfologicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: azot ogólny. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Raczyzna o kodzie RW60000312549**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzony wskaźnik [10]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo - odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, benzo(b)fluoranten (występowanie w wodzie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz zachodzących procesów biochemicznych i fizykochemicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: 10, benzo(a)piren (występowanie w wodzie), benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie), fluoranten (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.
- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Zb. Otmuchów o kodzie RW600002212519**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności dla migracji ichtiofauny; zapewnienie drożności cieku dla migracji zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (troć wędrowną), oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.; wskaźniki biologiczne - po 2027 r.), związane z tym, że nie jest osiągnięty (lub jest zagrożony) cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: fluoranten (występowanie w wodzie), bromowane difenyloetery (występowanie w biocie), fitoplankton. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z: naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, dopływu z innej JCWP, procesów ekologicznych, wysokiej zawartości substancji (w tym zanieczyszczeń) w glebie oraz zanieczyszczeń z przeszłości. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.
- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Tarnawka o kodzie RW60000312389**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP Tarnawka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzony wskaźnik: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (po 2027 r.) związane z tym, że

nie jest osiągnięty cel środowiskowy w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny i MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: azot ogólny. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

- ✓ **Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Kamienica o kodzie RW60000312369**, która jest położona w obszarze dorzecza Odry. JCWP Kamienica została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzony wskaźnik [10]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo - odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, EFI+PL/ IBI_PL, bromowane difenyletery (występowanie w biocie) i heptachlor (występowanie w biocie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z: naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych oraz zanieczyszczeń z przeszłości. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: 10, benzo(a)piren (występowanie w wodzie), benzo(b)fluoranten (występowanie w wodzie), benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie), fluoranten (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.
- ✓ **JCWPd nr 109 (Kod PLGW6000109)** charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane częściowo w zasięgu obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 oraz Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze stanowisko Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Nysie, organ uznał brak negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych.

Obszar realizacji inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Budowa gazociągu będzie zlokalizowana: prawie w całości w obszarze Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, częściowo w rejonie przekroczenia rzeki Nysa Kłodzka przez Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Zbiornik Nyski, oraz częściowo w korytarzu ekologicznym Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A.

Przedsięwzięcie w zaproponowanym wariantcie przebiegać będzie przez Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002. Projektowana długość trasy przebiegająca przez ten obszar będzie wynosić ok. 0,5 km. Z kolei całkowita długość gazociągu wynosi 20,035 km. W odległości ok. 1,4 km od planowanego przebiegu gazociągu występuje Zbiornik Otmuchowski, tj. kolejny Specjalny Obszar Ochrony Ptaków PLB160003. Zarówno dla Zbiornika Nyskiego jak i Zbiornika Otmuchowskiego zostały wydane plany zadań ochronnych: *zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 (Dz. U. Woj. Op. poz. 3313, z późn. zm.); zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003 (Dz. U. Woj. Op. poz. 3358, z późn. zm.).*

Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 są gatunki i siedliska ich występowania: gęś zbożowa *Anser fabalis* A039 (populacja migrująca i populacja zimująca), krzyżówka *Anas platyrhynchos* A053 (populacja migrująca i populacja zimująca), czajka *Vanellus vanellus* A142, biegus zmienny *Calidris alpina* A149, kulik wielki *Numenius arquata* A160, mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus* A176, śmieszka *Larus ridibundus* A179 (populacja lęgowa i populacja migrująca), rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* A193, rybitwa białoczelna *Sterna albifrons* A195.

Z kolei w obszarze Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski, przedmiotami ochrony są: czapla siwa *Ardea cinerea* A028, gęś zbożowa *Anser fabalis* A039 (populacja migrująca i populacja zimująca), cyraneczka *Anas crecca* A052, krzyżówka *Anas platyrhynchos* A053 (populacja migrująca i populacja zimująca), czajka *Vanellus vanellus* A142, biegus zmienny *Calidris alpina* A149, kulik wielki *Numenius arquata* A160, śmieszka *Larus ridibundus* A179 (populacja migrująca).

Planowana trasa gazociągu będzie przebiegać przez siedlisko kaczki krzyżówki *Anas platyrhynchos* A053 i w odległości ok. 2,1 km od czaplińca, tj. siedliska czapli siwej *Ardea cinerea* A028. W przypadku kaczki i obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski, Inwestor planuje wykorzystać metodę bezwykopową na odcinku ok. 0,65 km. Dzięki temu siedlisko zostanie nienaruszone, a ewentualne płoszenie ptaków będzie miało charakter tymczasowy, związane jedynie z etapem budowy.

Jednymi z zagrożeń w stosunku do czapli siwej *Ardea cinerea* A028 jest usuwanie drzew, na których ptaki mogą zakładać gniazda lub wycinanie drzew w czaplińcu i w najbliższej okolicy czaplińca, który stanowi najbardziej dogodny, potencjalny siedlisko oraz płoszenie odpoczywających ptaków, związane z nieciągłą zabudową miejską. Inwestycja będzie przebiegać poza obszarem określonym jako Czapliniec.

Większość zidentyfikowanych zagrożeń istniejących i potencjalnych związanych jest z utrzymaniem odpowiedniego poziomu lustra wody w zbiorniku oraz niedopuszczanie do sukcesji i możliwej zmiany składu gatunkowego. Z uwagi na odległość oraz zastosowanie metody bezwykopowej, HDD w tej okolicy, nie przewiduje się stałego zagrożenia. Ewentualne płoszenie będzie miało charakter tymczasowy, a metoda HDD umożliwi zachowanie drzew występujących w tym terenie.

Z zamieszczonych w Kip informacji wynika, że skrzyżowanie gazociągu z rzeką Nysa Kłodzka i siedliskiem występowania przedmiotu ochrony – krzyżówki A053 zostanie wykonane metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć do minimum wpływ na przekraczane obszary oraz siedlisk, w tym umożliwić wykluczenie ingerencji w system korzeniowy drzew, naruszenie dna cieku i skarp brzegowych.

Podczas prowadzonej przez Wnioskodawcę inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie 3 płatów siedlisk w typie grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 i oraz 3 płatów w typie łęgu wierzbowo, topolowo, olszowo, jesionowym 91E0. Zastosowanie metody bezwykopowej pozwoli na uniknięcie wycinki roślinności w obszarze

Natura 2000 oraz w inwentaryzowanych płatach siedlisk. Ponadto siedliska te nie są przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 Zbiornik Nyski i zbiornik Otmuchowski. Nie będzie również konieczności ingerencji w skarpy i koryto rzeki. Place budowlano-montażowe oraz pas budowlano-montażowy zlokalizowane będą poza granicami Nysa Kłodzka oraz pozostałych cieków.

Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640), jeżeli gazociąg na terenach leśnych jest budowany za pomocą przewiertu sterowanego, nie jest wymagane usuwanie drzew i krzewów; w takim przypadku gazociąg należy ułożyć poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew (**warunek II.12. i II.13.**).

Ze względu na prowadzenie prac w przestrzeni potencjalnie wykorzystywanej przez gatunki ptaków, będącymi przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000, istnieje potencjalne oddziaływanie względem tych gatunków. Populacja migrująca, zarówno jak populacja zimująca, mogą wykorzystywać obszar pól uprawnych jako miejsce żerowania. Realizacja inwestycji będzie oddziaływać na przedmioty ochrony jednak będzie to oddziaływanie tymczasowe, ograniczone do etapu budowy. Z uwagi na wieloetapowy przebieg inwestycji oraz fakt braku zajmowania dużych przestrzeni, nie przewiduje się generowania wskazanych w planach zadań ochronnych bezpośrednich zagrożeń, a także nie przewiduje się wpływu na możliwości osiągnięcia celów działań ochronnych określonych dla ww. obszaru Natura 2000. W celu zabezpieczenia gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002, w niniejszej decyzji określono **warunek zawarty w pkt II.12.**

Na potrzeby sporządzenia Kip inwestor wykonał inwentaryzację przyrodniczą grzybów, roślin, bezkręgowców, herpetofauny, ptaków, nietoperzy oraz pozostałych gatunków ssaków. Inwentaryzacja została wykonana w terminach obejmujących okres wegetacyjny oraz okresy najwyższej aktywności poszczególnych grup zwierząt (migracja, rozród). Przeprowadzane kontrole odbywały się min. 2 razy w miesiącu w okresie od marca do sierpnia. Zgodnie z załączonym raportem przyrodniczym, inwentaryzacja będzie kontynuowana do końca lutego 2025 r. Liczba kontroli terenowych w większości przypadków była wystarczająca dla sporządzenia szczegółowej charakterystyki każdej z grup organizmów, obejmującej liczebność gatunków i rozmieszczenie stanowisk. Miesięczne raporty dołączone do dokumentacji nie wskazały na gatunki ptaków siedlisk typowo rolniczych, ani z uwagi na termin, nie wykazały stanowisk żerowania gęsi zbożowej. Informacje o populacji gęsi migrującej oraz populacji zimującej, prawdopodobnie pojawią się w kolejnych opracowaniach. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie miesięcznym nr 8, poziom zaawansowania inwentaryzacji z migracji jesiennej wynosi ok. 33%, natomiast z zimowania 0%. Z uwagi na potencjał siedliskowy i żerowiskowy gęsi zbożowych, nie można wykluczyć ich występowania na działkach objętych przedsięwzięciem. Jednocześnie, negatywne oddziaływanie będzie ograniczone przestrzennie i czasowo, w związku z czym nie ulegnie zmianie istotna dla gatunków będących przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000, wykorzystująca ten teren jako żerowisko.

Zgodnie z Kip, w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono chronionych gatunków grzybów i porostów. W wyniku realizacji nie dojdzie do niszczenia stanowisk chronionych grzybów lub porostów.

Stwierdzono 4 stanowiska mszaków objętych częściową ochroną gatunkową: fałdownik nastroszony *Rhytidiadelphus squarrosus* (2 stanowiska) oraz drabik drzewkowaty *Climacium dendroides*. 3 z tych stanowisk występują w okolicy rzeki Nysa Kłodzka, gdzie planuje się zastosować metodę bezwykopową. Ostatnie stanowisko, jest oddalone od planowanego przebiegu o ok. 0,1 km w związku z czym nie powinno dojść do uszkodzenia mszaków tych gatunków.

Zgodnie z Kip, w wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do zniszczenia stanowisk roślin chronionych. Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie czosnku niedźwiedziego *Allium ursinum*, pierwiosnki wyniosłej *Primula elatior* i orlika pospolitego *Aquilegia vulgaris*, Stanowiska te zostały stwierdzone albo w pewnej odległości od planowanego przebiegu

inwestycji, albo w obszarze, w którym zastosowana będzie metoda przewiertu sterowanego. Jednocześnie, płaty występowania tych roślin należy zabezpieczyć zgodnie z **warunkiem określonym w niniejszej decyzji w pkt II. 16.**

Zgodnie z Kip, w trakcie badań przyrodniczych zidentyfikowano płaty występowania rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica*. W związku z czym pouczono Inwestora o obowiązujących przepisach w odniesieniu do gatunków inwazyjnych.

Zgodnie z Kip, przebieg inwestycji koliduje z siedliskami chronionych bezkręgowców (trzmieľa ziemnego *Bombus terrestris*, trzmieľa rudego *Bombus pascorum* i biegacza gładkiego *Carabus glabratus*). W otoczeniu planowanego przebiegu gazociągu stwierdzono również inne cenne gatunki bezkręgowców w tym: bycznika *Typhaeus typhoeus*, ciółka matowego *Dorcus parallelipipedus*, ślimaka winniczka *Helix pomatia*. Podczas inwentaryzacji wskazano również na występowanie krwiściągu lekarskiego *Sanguisorba officinalis*, który jest rośliną żywicielską dla modraszka telejusa *Phengaris teleius* oraz modraszka nausitous *Phengaris nausitous*. Nie potwierdzono jednak występowania tych gatunków motyli. Zwiększoną bioróżnorodność obserwowano w pobliżu cieków, w związku z czym w niniejszej decyzji określono **warunek zawarty w pkt II. 13.**

Podczas inwentaryzacji herpetofauny stwierdzono siedliska i gatunki następujących gatunków płazów oraz gadów:

- Kumak nizinny *Bombina bombina*;
- Żaba trawna *Rana temporaria*;
- Żaba moczarowa *Rana arvalis*;
- Żaby zielone *Rana esculenta complex*;
- Zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix*;
- Jaszczurka zwinka *Lacerta agilis*.

Siedliska występowania gatunków płazów nie ulegną przekształceniu, gdyż gazociąg w obszarze każdego z cieków będzie prowadzony metodą przewiertu sterowanego. Z kolei generowane przez urządzenia hałas i drgania pozwolą gadom na opuszczenie zagrożonego pracami terenu. Jednocześnie dla tej grupy zwierząt zaproponowano rozwiązania minimalizujące oddziaływanie określone, jako warunki, **w punkcie II.13, II. 14 i II. 15. niniejszej decyzji.**

Ponadto prace budowlane prowadzone w ramach realizacji inwestycji będą generowały hałas oraz mogą oddziaływać na nietoperze poprzez efekt zanieczyszczenia światłem. Nietoperze jako zwierzęta nocne są szczególnie wrażliwe (zwłaszcza nietoperze z rodzaju nocek) na sztuczne oświetlenie stosowane podczas prowadzenia prac i do oświetlenia placów budowy. Skuteczną minimalizacją tego oddziaływania będzie zaniechanie prowadzenia prac w porze nocnej, a w przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej ze względu na konieczność zachowania ciągu technologicznego, stosowanie oświetlenia LED o kierunkowej wiązce światła skierowanej ku dołowi, by maksymalnie ograniczyć oświetlanie terenów przyległych (**warunek II.19.**). Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na chiropterofaunę, gdyż nie będzie generować czynników stresowych (światło, hałas).

Zgodnie z przedłożoną Kip: „Z najważniejszych obserwacji stwierdzono w zadrzewieniach w buforze inwestycji: zajęte 2 terytoria dzięcioła zielonego *Picus viridis*, 2 zajęte gniazda kruka *Corvus corax*, siedlisko lęgowe dzięcioła średniego *Leiopicus medius*, dzięcioła dużego *Dendrocopos major*. Ponadto odnotowano lęgowe muchołówki białoszyje *Ficedula albicollis* w 2 kompleksach leśnych oraz muchołówkę szarą *Muscicapa striata*. W buforze stwierdzono również bociana białego *Ciconia ciconia* oraz żurawie *Grus grus*. W zadrzewieniu na skraju buforu badawczego w odległości ok. 250 m od osi gazociągu stwierdzono podlota uszatki *Asio otus*. Na polach ornych z uprawą zboża odnotowano, poza buforem inwestycji stada żerujących łabędzi niemych *Cygnus olor* po kilkadziesiąt sztuk. Na polach i w pobliżu cieków odnotowano łabędzie nieme *Cygnus olor*, czaple siwe *Ardea cinerea*, czaple białe *Ardea alba*. Z ptaków szponiastych zaobserwowano myszołowa zwyczajnego *Buteo buteo* (w tym 1 zajęte gniazdo), pustułkę *Falco tinnunculus*, bielika *Haliaeetus albicilla*”. W Kip zawarto również informację, że w obszarze prowadzonych obserwacji stwierdzono również przelatującą czajkę *Vanellus vanellus*.

Prowadzone obserwacje nie obejmowały gatunków licznych i bardzo licznych, dlatego też brak jest stwierdzeń gatunków takich jak skowronek polny *Alauda arvensis*, trznadel *Emberiza citrinella*, sikora bogatka *Parus major*, zięba *Fringilla coelebs*, pierwiosnek *Phyloscopus collybita*. Brak badań nie wyklucza jednak wysokiego prawdopodobieństwa wykorzystywania części obszarów pól uprawnych jako żerowisk gęsi zbożowych, jak również miejsc lęgowych innych ptaków. W związku z powyższym w niniejszej decyzji pouczoono Inwestora o obowiązujących przepisach prawnych.

W wyniku realizacji inwestycji może dojść do utraty stanowisk gatunków średnio licznych i licznych zasiedlających lasy i zadrzewienia. W celu zabezpieczenia tych ptaków zostaną wprowadzone działania minimalizujące, tj. prowadzenie wycinki drzew na terenach leśnych i zadrzewień w okresie od 16 października do końca lutego, a poza tym okresem pod nadzorem ornitologa (**pkt II. 17. niniejszej decyzji**).

W trakcie przeprowadzonych wizyt w terenie stwierdzono występowanie bobra europejskiego *Castor fiber*. W pobliżu siedliska występowania tego chronionego gatunku będzie stosowana metoda przewiertu sterowanego, w związku z czym realizacja inwestycji nie wpłynie bezpośrednio na populację bobra występującą w obszarze realizacji i jej oddziaływania (**pkt II.13. niniejszej decyzji**). Może się jednak wiązać z koniecznością uzyskania zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Z Kip wynika, że na przebiegu gazociągu występuje 9 gatunków nietoperzy:

- Nocek rudy *Myotis daubentonii*
- Nocek łydkowłosy *Myotis dasycneme*
- Karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*
- Karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*
- Karlik większy *Pipistrellus nathusii*
- Borowiec leśny *Nyctalus leisleri*
- Mroczek późny *Eptesicus serotinus*
- Mroczek pończotysty *Eptesicus nilssonii*
- Borowiec wielki *Nyctalus noctula*

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie jednak do fragmentacji dużych powierzchni lasów, nie zostaną też zajęte znaczne powierzchnie terenu, a cieki będą przekraczane metodą bezwypławową. Wycinka, konieczna do spełnienia wymagań technicznych będzie nieznaczna i nie spowoduje ograniczenia czy zniszczenia istotnych siedlisk nietoperzy. Ponieważ niemożliwe jest określenie i stwierdzenie dokładnych lokalizacji miejsc rozrodu nietoperzy przewidziano działanie wykluczające potencjalne oddziaływanie tj.: prowadzenie wycinki drzew poza sezonem rozrodu oraz wycinkę drzew z dziuplami i odstającą korą pod nadzorem chiropterologa (**pkt II. 17., II.18. i II.19. niniejszej decyzji**).

Inwestycja na odcinku o długości min. 17,5 km przebiegać będzie w Otmuchowsko-Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa § 3 ust. 1 uchwały nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 poz. 414, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.) zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z zapisami art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) jest inwestycją celu publicznego („budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”). W związku z powyższym nie stwierdza się naruszania zakazów względem obszaru chronionego krajobrazu.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej*

ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Krajobraz otaczający Jezioro Otmuchowskie jest poprzecinany licznymi ciekami i posiada bardzo bogate ukształtowanie terenu. Przez część z tych cieków będzie przebiegał przedmiotowy gazociąg: Maciejowicki Potok, Nysa Kłodzka, Świdna, Raczyzna, Tarnawka oraz Gościcki Potok. Cele środowiskowe JCWP związane są w dużej mierze z utrzymaniem jakości siedlisk ptaków chronionych, zachowaniem wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych oraz zachowaniem śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych. Z uwagi na zwiększoną bioróżnorodność w pobliżu cieków oraz zgodnie z Kip określono warunek, że przekroczenie cieku przez gazociąg będzie realizowane metodą bezwykopową, tj. metodą przewiertu sterowanego (**pkt II.12. i II.13. niniejszej decyzji**).

Częściowo trasa przebiega przez obszary określone jako priorytetowe zawarte w projekcie Audytu Krajobrazowego Województwa Opolskiego. Przedmiotowy gazociąg w całości będzie znajdował się pod powierzchnią ziemi. Z tego względu nie przewiduje się występowania znaczących oddziaływań na krajobraz. Jedynymi widocznymi elementami, które będą świadczyły o obecności gazociągu będą słupki oznaczeniowo-pomiarowe oraz punkty zespołów zaporowo-upustowych. Ponadto Nysa Kłodzka i rosnące w jej dolinie drzewostany będą przekraczane przez projektowany gazociąg metodą przewiertu sterowanego, co dodatkowo ograniczy wpływ realizacji przedsięwzięcia na krajobraz.

Przedsięwzięcie przecinać będzie krajowy korytarz ekologiczny w dolinie Nysy Kłodzkiej, wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz korytarz ekologiczny dużych ssaków KPd-18A Dolina Nysy Kłodzkiej, wyznaczony w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z przedstawioną w Kip analizą inwestycja nie przyczyni się do stworzenia barier ekologicznych – w wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do przekształcenia i trwałego zajęcia powierzchni biologicznie czynnej. Planowane przedsięwzięcie nie zakłada tworzenia trwałej naziemnej infrastruktury liniowej – gazociąg zostanie posadowiony pod powierzchnią ziemi, a znakowanie słupkami pozostanie jedynym śladem przebiegu gazociągu pomiędzy obiektami naziemnymi. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie stanowić bariery w swobodnym przemieszczaniu się zwierząt. Etap realizacji w trakcie budowy, podczas poruszania się ludzi i sprzętu oraz wykonywania wykopu, może dochodzić do okresowego ograniczenia funkcjonalności korytarzy (głównie lokalnych i regionalnych) i możliwości migracji w rejonie prowadzenia prac. Obecnie stosowana technologia przewiduje etapową budowę, dzięki czemu lokalne oddziaływania zostaną skrócone, oddziaływania na etapie budowy będą krótkotrwałe, okresowe i przede wszystkim ograniczone przestrzennie. Cieki pełniące rolę korytarzy ekologicznych (w tym Nysa Kłodzka) zostaną przekroczone metodą przewiertu sterowanego. Dzięki temu brzegi cieków nie będą podlegać przekształceniu, a samo koryto pozostanie bez ingerencji. Nie zostanie zaburzona funkcja cieków jako korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody i planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego*. W bezpośrednim sąsiedztwie do planowanej trasy przedmiotowego gazociągu zlokalizowane jest zadrzewienie, którego granice zostały określone jako projektowany rezerwat przyrody *Otmuchowski Las*. W zadrzewieniu tym występuje 8 pomników przyrody oraz liczne cenne gatunki (czosnek niedźwiedzi (*Allium ursinum*), pierwiosnka wyniosła (*Primula elatior*), muchołówki szara (*Ficedula striata*) i białoszyja (*Ficedula albicollis*), dzięcioły duży (*Dendrocopos major*) i zielony (*Picus viridis*), żaba trawna (*Rana temporaria*) i kompleks żab zielonych). Planowane prace, poza tymczasowym płoszeniem zwierząt oraz ryzykiem uwięzienia lub uszkodzenia zwierząt podczas prowadzenia prac (np. wykopy, transport), nie spowodują trwałego oddziaływania na ten drzewostan.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- 1) obszary wodno-błotne,

- 2) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- 3) obszary górskie,
- 4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- 5) obszary przylegające do jezior,
- 6) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana trasa gazociągu w/c DN150 przebiega częściowo przez teren ochrony archeologicznej:

- Ścibórz – stanowisko archeologiczne nr 10 dz. nr 360/4, 361,/1,
- Trzeboszowice – stanowisko archeologiczne nr 4 dz. nr 524/1, 525/1, 526, 527, 530,
- Otmuchów / Ulanowice – strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Lokalizacja projektowanego gazociągu względem stref ochrony archeologicznej w pobliżu planowanej budowy gazociągu w/c DN150 przebiega przez obręby: Otmuchów, Ulanowice, Śliwice, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów (uchwała nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.) oraz przez obręby: Ścibórz, Trzeboszowice, Wilamowa, Stary Paczków, Paczków – na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków (uchwała nr XLVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.).

Inwestycja położona będzie na terenie gminy Otmuchów gdzie gęstość zaludnienia wynosi 124 os/km² i Paczków gdzie gęstość zaludnienia wynosi 161 os/km².

Awarie technologiczne zdarzają się zwykle pod koniec działalności instalacji, gdy następuje tzw. zmęczenie materiału, w których mogą nastąpić mikropęknięcia, przez które następuje ucieczka gazu poza układ przesyłowy. Awaryjne technologiczne w większej skali, polegające na gwałtownym rozerwaniu ścianek gazociągu, po którym następuje wydostanie się dużej ilości gazu poza układ przesyłowy należą do niezwykle rzadkich. Przedsięwzięcie polegające na budowie nowego gazociągu, który funkcjonalnie ma zastąpić gazociąg istniejący, wybudowany prawie 50 lat temu, przyczyni się do obniżenia ryzyka awarii, wynikającego z wieku gazociągu i istniejącej armatury.

Bezpieczeństwo podczas realizacji przedsięwzięcia jest zapewniane przede wszystkim przez wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi. Inwestor posiada szczegółowe instrukcje prowadzenia prac, a także opracowane wymagania stawiane materiałom technicznym, oparte na normach branżowych, a także wieloletniej praktyce.

Oddziaływanie na środowisko związane z wystąpieniem poważnej awarii wynika z następujących zagrożeń: wyciek gazu, pożar gazu, wybuch gazu. Podstawowymi działaniami, które mają wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii są:

- wykorzystanie materiałów wysokiej jakości, posiadających wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia (zgodne z normami bezpieczeństwa oraz spełniające europejskie standardy);
- zapewnienie szczelności gazociągu oraz sprawdzenie jej za pomocą prób ciśnieniowych;
- przeprowadzenie szczegółowej kontroli wykonania i ułożenia rur przewodowych wraz z armaturą oraz zabezpieczenie ich przed korozją zewnętrzną w sposób bierny i czynny.

Normalna eksploatacja gazociągu nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia szkodliwych oddziaływań (np. podczas awarii gazociągu) realizowane są między innymi takie środki zaradcze jak okresowe diagnozowanie stanu technicznego projektowanych obiektów pozwalające na dokonywanie we właściwym czasie działań zapobiegawczych i naprawczych. Na etapie eksploatacji obowiązywać powinny następujące zasady:

- odpowiednia eksploatacja gazociągu - przestrzeganie instrukcji eksploatacji i wewnętrznych zaleceń dotyczących odbioru i użytkowania powstałej infrastruktury,
- planowe przeglądy urządzeń, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem przeglądów i remontów,
- ochrona antykorozyjna czynna.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie będzie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w związku z czym oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie będzie miało wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Z przedłożonych dokumentów wynika że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach osuwiskowych. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (<http://www.kzgw.gov.pl>), w szczególności mapami zagrożenia powodziowego, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów (uchwała nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.), usytuowanie gazociągu względem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o którym mowa w art. 16 pkt.34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478) jest:

- poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
- poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
- poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
- częściowo, na obszarze – całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
- częściowo, na obszarze – zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzącej,
- częściowo, na obszarze – zagrożenia powodzią od wód gruntowych (podtopienia).

Ze względu na podziemne usytuowanie gazociągu, wykonanie go z wysokiej jakości materiałów oraz zastosowane systemy bezpieczeństwa stwierdza się, że zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko katastrofy naturalnej i budowlanej jest niewielkie.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Jak wynika z treści Kip podczas wizji lokalnych w marcu 2024 r. po trasie projektowanego gazociągu nie stwierdzono żadnych innych przedsięwzięć, których oddziaływanie mogłoby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Z uwagi na lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, w tym uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę stanowiska: OPWIS oraz Dyrektora ZZ w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w niniejszej decyzji orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków” realizowanego na terenie gmin Otmuchów i Paczków.

Stosownie do treści art. 85 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadnienie decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Równocześnie zgodnie z zapisami art. 127a Kpa, strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 tej ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.), za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych), która została wpłacona na konto Urzędu Miasta Opola.

Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący naruszania zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych. W przypadku braku takiej możliwości, przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, późn. zm.), zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 15, ust 1. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589, z późn. zm.), kto stwierdzi obecność IGO w środowisku niezwłocznie zgłasza ten fakt wójtowi, burmistrzowi, albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

Otrzymują /za zawrotnym potwierdzeniem odbioru/:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. **na ręce pełnomocnika** Pani Agnieszka Pawlak
Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomieniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (za pośrednictwem platformy ePUAP)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie (za pośrednictwem platformy ePUAP)
3. aa

Sprawę prowadzi Aleksandra Walos tel. 077 45 26 241, e-mail: aleksandra.walos@opole.rdos.gov.pl