

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2024

Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony był w oparciu o wymagania obowiązującego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność powiatu zduńskowolskiego.

Ocenę wykonano na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli oraz producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty poboru próbek wody zlokalizowane są w miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach czerpalnych znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych u konsumentów. Lokalizacja tych punktów uzgodniona była z zarządcami wodociągów tak, aby odzwierciedlała jakość wody w danej strefie zaopatrzenia. Monitoring jakości sanitarnej wody na 2024r. prowadzony był według harmonogramów uzgodnionych z zarządcami wodociągów. Pobierane próbki wody do badań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli jak i zarządców wodociągów, rozłożone były w równomiernych odstępach czasu.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2024 roku było 4 producentów wody:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Królewska 15,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10,
- Paweł Wlaźlak EL-BUD, ul. Orląt Lwowskich 52, 97-500 Radomsko.

Producenci zarządzali 14 wodociągami publicznymi, w których wyznaczono 60 punktów kontrolnych (woda uzdatniona w SUW i woda u odbiorców na sieci).

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2024 roku pobrano 141 próbek wody z punktów kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzono 43 kontrole protokolarne.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2024 r. było 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 1 wodociąg zakładowy.

Jakość przebadanej wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w 2024 roku w większości przypadków nie budziła zastrzeżeń.

W dniu 27.02.2024 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbki wody ze stacji wodociągowej w Paprotni i trzech punktów monitoringowych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Paprotnia. Na SUW Paprotnia stwierdzono przekroczenie azotynów: uzyskany wynik 0,240 mg/l (norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l) potwierdzając jednocześnie dopuszczalną wartość parametryczną na punktach sieci wodociągowej – otrzymane wyniki: 0,434mg/l, 0,188mg/l, 0,247mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wszczął w dniu 28.02.2024 r. postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego Paprotnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294). W dniu 18.03.2024 r. zarządca wodociągu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/71/24 z dnia 15.03.2024 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 11.03.2024 r. w stacji wodociągowej oraz punktach monitoringowych na sieci wodociągu publicznego w Paprotni, które nie wykazały przekroczeń. Mając na uwadze powyższe w dniu 19.03.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał decyzję nr 41/2024

umarzającą prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego w Paprotni.

W dniu 25.03.2024 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbki wody ze stacji wodociągowej w Paprotni oraz trzech punktów monitoringowych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Paprotnia. Na SUW Paprotnia stwierdzono przekroczenie azotynów: uzyskany wynik 0,507 mg/l (norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l), potwierdzając jednocześnie dopuszczalną wartość parametryczną na punktach sieci wodociągowej – otrzymane wyniki: 0,125mg/l, <0,010mg/l, 0,164mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wszczął w dniu 26.03.2024 r. postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego Paprotnia. Przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające na czyszczeniu aeratorów powietrza oraz zwiększeniu napowietrzania. W dniu 24.05.2024 r. zarządca wodociągu przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/148/24 z dnia 23.05.2024 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 20.05.2024 r. w stacji wodociągowej oraz punktach monitoringowych na sieci wodociągu publicznego w Paprotni, które nie wykazały przekroczeń. Mając na uwadze powyższe w dniu 24.05.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał decyzję nr 82/2024 umarzającą prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego w Paprotni.

W dniu 19.02.2024 r. pobrano próbkę wody w ramach kontroli urzędowej ze stacji wodociągowej w Rębieskich oraz jednego punktu monitoringowego na sieci. Na SUW Rębieskie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej azotynów: 0,368 mg/l (norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l). Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne odbiorców wody z wodociągu publicznego w Rębieskich w dniu 20.02.2024 r. dokonano urzędowego poboru prób w zakresie zakwestionowanego parametru w stacji uzdatniania wody Rębieskie oraz punkcie monitoringowym na sieci. Sprawozdanie z badania próbek wody Nr PSSE-OLBW/N/37/24 z dnia 21.02.2024 r. potwierdziło przekroczenie parametrycznej wartości azotynów w stacji wodociągowej (uzyskana wartość 0,408 mg/l - norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l potwierdzając jednocześnie dopuszczalną wartość na punktach sieci wodociągowej – wynik 0,026 mg/l przy wartości dopuszczalnej 0,50 mg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wszczął w dniu 21.02.2024 r. postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego Rębieskie. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedsiębiorca dokonał poboru prób ze stacji wodociągowej w Rębieskich oraz dwóch punktach monitoringowych na sieci w dniu 21.03.2024 r. Przedłożone w dniu 28.03.2024 r. sprawozdania: Nr P/O/01/2024/843/FM/5 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/03/2024/487/F/4 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/01/2024/843/FM/6 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/03/2024/487/F/5 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/01/03/2024/487/FM/1 z dnia 26.03.2024 r. nie wykazały przekroczeń. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał w dniu 04.04.2024 r. decyzję Nr 56/2024 umarzającą prowadzone postępowanie w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego w Rębieskich.

W dniu 19.02.2024 r. pobrano próbkę wody w ramach kontroli urzędowej ze stacji wodociągowej w Zborowskich oraz jednego punktu monitoringowego na sieci. Na SUW Zborowskie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej azotynów: 0,138 mg/l (norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l). Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne odbiorców wody z wodociągu publicznego w Zborowskich w dniu 20.02.2024 r. dokonano urzędowego poboru prób w zakresie zakwestionowanego parametru w stacji uzdatniania wody Zborowskie oraz punkcie monitoringowym na sieci. Sprawozdanie z badania próbek wody Nr PSSE-OLBW/N/38/24 z dnia 21.02.2024 r. potwierdziło przekroczenie parametrycznej wartości azotynów w stacji wodociągowej (uzyskana wartość 0,145 mg/l - norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l potwierdzając jednocześnie dopuszczalną wartość na punktach sieci wodociągowej – wynik 0,145 mg/l przy wartości dopuszczalnej 0,50 mg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wszczął w dniu 21.02.2024 r. postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego Zborowskie. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedsiębiorca dokonał poboru prób ze stacji wodociągowej w Zborowskich oraz dwóch punktach monitoringowych na sieci w dniu 21.03.2024 r. W przedłożonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli w dniu 28.03.2024 r. sprawozdaniach: Nr P/O/01/2024/843/FM/4 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/03/2024/487/F/6 z dnia 26.03.2024 r., Nr P/O/03/2024/487/FM/2 z dnia 26.03.2024 r.,

Nr P/0/03/2024/487/FM/3 z dnia 26.03.2024 r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej wartości parametrycznej azotynów, jednakże w próbce ze stacji wodociągowej w Zborowskich stwierdzono przekroczenie parametru mętności: uzyskana wartość 1,2 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU. Zarządca ponownie pobrał próbki wody po działaniach naprawczych ze stacji uzdatniania wody Zborowskie i dwóch punktów monitoringowych w dniu 03.04.2024 r. Przedłożone w dniu 11.04.2024 r. sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/99/01/24 nie wykazało przekroczeń. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał w dniu 16.04.2024 r. decyzję Nr 62/2024 umarzającą prowadzone postępowanie w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości wody z wodociągu publicznego w Zborowskich.

W dniu 04.03.2024 r. pobrano próbki wody w ramach kontroli urzędowej ze stacji wodociągowej w Zapolicach oraz dwóch punktach monitoringowych na sieci. W jednym punkcie monitoringowym – Przedszkole Publiczne w Zapolicach, ul. Główna 19A stwierdzono przekroczoną dopuszczalną wartość parametryczną żelaza, wynik: 208 µg/l (wartość dopuszczalna – 200 µg/l). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli ponownie pobrał próbkę wody punktu na sieci Przedszkole w Zapolicach, ul. Główna 19A w dniu 11.03.2024 r. w zakresie przekroczonego parametru. Sprawozdanie z badania Nr PSSE-OLBW/N/62/24 z dnia 25.03.2024r. nie wykazało przekroczenia dopuszczalnej wartości parametrycznej żelaza (wynik <50 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l).

W dniu 28.03.2024 r. pobrano próbki wody ze stacji uzdatniania wody Łobudzice i dwóch punktów monitoringowych oraz w dniu 04.04.2024 r. z jednego punktu monitoringowego w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy. Na SUW Łobudzice stwierdzono przekroczenie azotynów 0,28 mg/l (norma w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 0,10 mg/l). Zarządca powtórzył badanie w zakresie azotynów i azotanów w dniu 22.04.2024 r. na stacji uzdatniania wody Łobudzice oraz na czterech punktach monitoringowych. Zgodnie ze sprawozdaniami: Nr 240938/24/ALE z dnia 23.04.2024 r., Nr 240936/24/ALE z dnia 23.04.2024 r., Nr 240935/24/ALE z dnia 23.04.2024 r., Nr 240937/24/ALE z dnia 23.04.2024 r., Nr 340934/24/ALE/Z1 z dnia 24.04.2024 r. wyniki nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

W dniu 10.06.2024 r. pobrano próbkę wody w ramach kontroli urzędowej w stacji wodociągowej w Krobanowie oraz trzech punktach monitoringowych na sieci wodociągowej. We wszystkich pobranych próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli:- SUW Krobanów – wynik 4 jtk/100ml przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100ml,- Szkoła Podstawowa w Krobanowie – wynik 5 jtk/100ml przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100ml,- Ostrówek 16 – wynik 4 jtk/100ml przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100ml, Krobanów 72 – wynik 4 jtk/100ml przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100ml. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli w dniu 12.06.2024 r. wydał decyzję nr 96/2024 znak sprawy: PSSE.NSHK.903.1.32.2024.KK o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Krobanowie. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na chlorowaniu i płukaniu sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Krobanowie. Po zakończonych działaniach naprawczych w dniu 19.06.2024 r. dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stacji wodociągowej w Krobanowie oraz trzech punktach monitoringowych na sieci wodociągowej. Przedłożone w dniu 24.06.2024r sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/179/24 z dnia 24.06.2024 r. nie wykazało przekroczeń w badanych próbkach. W związku z tym, w dniu 24.06.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał stwierdzenie o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Krobanowie.

W dniu 05.08.2024 r. zarządca wodociągowy pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej ze stacji wodociągowej w Rembieszowie, w której stwierdzono przekroczoną dopuszczalną wartość parametryczną ołowiu, wyniki: 16 µg/l, wartość dopuszczalna: 10 µg/l) – sprawozdanie z badań Nr: P/0/07/2024/299/FM/3 z dnia 20.08.2024 r. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne odbiorców wody z wodociągu publicznego w Rembieszowie w dniu 21.08.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli dokonał poboru próbek wody ze stacji wodociągowej w Rembieszowie oraz z czterech punktów monitoringowych na sieci. We wszystkich zbadanych próbkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej ołowiu – sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/N/228/24 z dnia 22.08.2024 r. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia nr 134/2024 z dnia 22.08.2024 r., znak sprawy: PSSE.NSHK.903.1.2.31.2024.MN. Przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające na przetęczeniu odbiorców z sieci wodociągowej w Rembieszowie na Stację Uzdatniania Wody w Zapolicach oraz płukaniu instalacji wodociągowej. W dniu 26.08.2024r. przedsiębiorca wodociągowy przedłożył Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/292/01/24 z dnia 26.08.2024 r. z badań próbek wody pobranych ze SUW Zapolice oraz punktów monitoringowych na sieci wodociągu publicznego w Rembieszowie. Wyniki zawarte w ww. sprawozdaniu nie wykazały przekroczeń w zakresie badanych parametrów, wobec powyższego w dniu 26.08.2024 r. wydane zostało stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rembieszowie zasilanego ze Stacji Uzdadniania Wody w Zapolicach. W dniu 02.09.2024 r. przedsiębiorca wodociągowy przedłożył sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/301/24 z dnia 02.09.2024 r. badań próbki wody pobranej w dniu 29.08.2024 r. w stacji uzdatniania wody w Rembieszowie, którego wyniki nie wykazały przekroczeń w zakresie badanych parametrów. Wobec powyższego poinformowano zarządcę o możliwość włączenia do ponownej eksploatacji SUW Rembieszów, informując jednocześnie o obowiązku wykonania badań próbek wody z punktów monitoringowych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Rembieszów (z wyłączeniem SUW Rembieszów) w ustalonym zakresie, po dokonaniu przełączenia odbiorców sieci wodociągowej w Rembieszowie oraz zasileniu ich z SUW Rembieszów. W dniu 06.09.2024 r. do PPIS w Zduńskiej Woli wpłynęło sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/311/24 z dnia 06.09.2024 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 03.09.2024 r. w punktach monitoringowych sieci wodociągu publicznego w Rembieszowie, w którym stwierdzono przekroczoną dopuszczalną wartość parametryczną ołowiu w punkcie monitoringowym Branica 42B, wyniki: $11,6 \pm 2,0 \mu\text{g/l}$, wartość dopuszczalna: $10 \mu\text{g/l}$. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne odbiorców wody podjęto decyzję o niezwłocznym powtórzeniu badania próbki wody w punkcie monitoringowym Branica 42b oraz w dwóch punktach zlokalizowanych na najbliższym odcinku sieci wodociągowej (w sąsiedztwie punktu) tj. Branica 43 oraz Branica 42e. Ponadto w dniu 06.09.2024 r. otrzymano z GOKIS Zapolice, podmiotu zarządzającego świetlicą Branicy pismo o wyłączeniu z eksploatacji budynku świetlicy do czasu otrzymania wyników z badania próbki wody. W dniu 09.09.2024 r. przedsiębiorca przedłożył sprawozdanie NR PSSE-OLBW/S/326/24 z dnia 09.09.2024 r., które nie potwierdziło przekroczenia dopuszczalnej wartości parametrycznej ołowiu w badanych próbkach wody. W dniu 10.09.2024 r. dokonano poboru próbek wody w stacji uzdatniania wody Rembieszów i punktach monitoringowych na sieci wodociągowej w ramach urzędowej kontroli sprawdzającej po zakończonych działaniach naprawczych. Sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/N/242/24 z dnia 20.09.2024 r. nie wykazało przekroczeń w zakresie badanych parametrów. Wobec powyższego w dniu 24.09.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rembieszowie. Pismem z dnia 08.11.2024 r. przedsiębiorca wodociągowy przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli informację o przełączeniu odbiorców sieci wodociągowej w Rembieszowie na Stację Uzdadniania Wody w Zapolicach w związku z prowadzonymi na SUW Rembieszów pracami, wskazując przewidywany dzień zakończenia prac na 31.01.2025 r.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy dnia 14.08.2024 r. w stacji wodociągowej w Tymienicach stwierdzono podwyższone stężenie manganu – wynik: $61 \mu\text{g/l}$, przy wartości dopuszczalnej $50 \mu\text{g/l}$ (sprawozdanie nr P/0/01/2024/850/FM/6 z dnia 28.08.2024 r., wpływ do PSSE w Zduńskiej Woli 04.09.2024 r.). Wobec powyższego w dniu 27.08.2024 r. zarządca dokonał ponownego poboru próbek wody ze stacji uzdatniania w Tymienicach i punktów monitoringowych na sieci w zakresie wartości parametrycznej manganu. Wyniki zawarte w sprawozdaniu nr 417/24 z dnia 28.08.2024r. nie wykazały przekroczeń badanego parametru. Ponadto, w piśmie z dnia 04.09.2024 r. zarządca poinformował, że między poborami nie były prowadzone działania naprawcze.

W dniu 20 sierpnia 2024 r. pobrano próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy w SUW Szadek oraz trzech punktach monitoringowych na sieci. W próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Prusinowicach, Prusinowice 49 stwierdzono obecność mikroorganizmów (uzyskany wynik: 470 jtk/ml , wartość dopuszczalna 200 jtk/ml) oraz przekroczenie stężenia parametru mętności (wynik $1,2 \text{ NTU}$, wartość zalecana 1 NTU) – sprawozdanie Nr 510674/24/ALE z dnia 26.08.2024 r., wpływ do PSSE w Zduńskiej Woli 27.08.2024 r. W dniu 27.08.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli wpłynęło pismo od Zarządcy zawierające informację, że od dnia 26.08.2024 r. do dnia 02.09.2024 r. nie odbywają się zajęcia dla dzieci oraz że pracownicy szkoły zostali poinformowani o tym, że nie wolno korzystać z wody do celów spożywczych. Informacja ta została potwierdzona pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowicach z dnia 28.08.2024 r. Przedsiębiorca wykonał powtórne badanie w dniu 27.08.2024 r. ze stacji wodociągowej w Szadku i punktach monitoringowych na sieci wodociągu. Przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Zduńskiej Woli sprawozdanie z dnia 30.08.2024 r. Nr PSSE-OLBW/S/295/01/24 nie wykazało przekroczeń w zakresie badanych parametrów.

W dniu 23.09.2024 r. dokonano urzędowego poboru próbek wody na stacji uzdatniania oraz dwóch punktach monitoringowych na sieci wodociągu zakładowego. W jednym z punktów monitoringowych na sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli – otrzymany wynik: 22 jtk, wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml – sprawozdanie z badania Nr PSSE-OLBW/N/262/24 z dnia 07.10.2024 r. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał dnia 25.09.2024 r. decyzję nr 157/2024, znak sprawy: PSSE.NSHK.903.1.2.35.2024.AH o braku przydatności wody do spożycia nitki wody na sieci. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze (odłączenie od głównej linii dystrybucji wody uzdatnionej i przeprowadzenie jej chemicznej dezynfekcji). W dniu 15.10.2024 r., po zakończonych działaniach naprawczych dokonał poboru próbek wody w stacji uzdatniania oraz punktach monitoringowych na sieci wodociągu zakładowego. W dniu 21.10.2024 r. przedsiębiorca przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli sprawozdanie Nr PSSE-OLBW/S/378/24 z dnia 21.10.2024 r., którego wyniki nie wykazały przekroczeń w zakresie badanych parametrów. Wobec powyższego w dniu 22.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu zakładowego na terenie gminy Zduńska Wola.

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatry- wanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024 r.
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. , ul. Królewska 15	Wodociąg publiczny Zduńska Wola: - Zduńska Wola - Czechy Dotyczy ul. Ambrowej oraz posesji 2B, 2U, 2W, 2X, 127A, 134B, 235-262, a także Dz. 1275/11 i Dz. 300/1 - Bilew Dotyczy posesji 72 - Izabelów Dotyczy posesji nr 1A, 2A i 3 - Tymienice Dotyczy Dz. 25/12, Dz. 25/19, Dz. 49/5 oraz posesji nr 88B -Śwędzieniejewice Dotyczy posesji od nr 1 do nr 60 - Karsznice Dotyczy ul. Kosynierów od	5336	37,649	- dezynfekcja podchlorynem sodu - odżelazianie - napowietrzanie - odmanganianie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia

		nr 7 do nr 23, ul. Kościuszki od nr 1 do nr 4B, ul. Ogrodowej, ul. Parkowej od nr 1 do nr 9, ul. Reymonta od nr 1 do nr 18 i ul. Cegielnianej. - Paprotnia Dotyczy posesji od nr 80 do nr 88 - Opiesin - Janiszewice Z wyłączeniem posesji nr 2A, 3A, 3C oraz OSP - Karolew Dotyczy posesji od nr 7 do nr 33 - Henryków Dotyczy posesji od nr 53 do nr 58 - Suchoczasy Dotyczy posesji od nr 89 do nr 97 - Ochraniew Dotyczy posesji od nr 6 do nr 39A - Maciejów - Holendry Dotyczy posesji od nr 1B do nr 2H oraz ROD - Beniaminów					
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10	Wodociąg publiczny Szadek: - Babiniec - Boczki Nowe - Boczki Parcela - Boczki Stare - Borki - Prusinowskie - Choszczewo - Dziadkowice - Dzewulin - Góry Prusinowskie - Grzybów - Hamentów - Jamno - Karczówek, - Kobyła Miejska - Kotlinki - Kotliny - Kromolin Nowy - Kromolin Stary - Ogrodzim Kolonia	929,37	5,601	- dezynfekcja podchlorynem sodu - odmanganianie - odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Obecność mikroorganizmów – 3 dni Mętność – 3 dni	Przydatna do spożycia

		- Prusinowice - Prusinowice Parcela - Przatów Dolny - Przatów Górny - Przatówek - Przybyłów - Reduchów - Reduchów Kolonia - Sikucin - Sikucin Kolonia - Starostwo Szadek - Szadek - Szadkowice - Szadkowice Kolonia - Szadkowice Ogrodzim - Wielka Wieś - Wielka Wieś Folwark					
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10	Wodociąg publiczny łobudzice: - Antonin - Górna Wola - Kornaty, - Brądy - Janów - Lichawa - Lichawa Kolonia - Lichawa Parcela - Łobudzice - Łódzia - Piaski - Rzepiszew - Rzepiszew Kolonia - Rzepiszew Resztówka - Rzeszówka - Wilamów - Wilamów Kolonia - Wilamów Parcela - Wola Łobudzka - Krokocice - Marcelin - Wola Krokocka - Tarnówka - Tomaszew	223,47	1,412	- dezynfekcja podchlorynem sodu - odmanganianie - odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Przekroczenie azotynów – 28 dni	Przydatna do spożycia

4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Wojśławice: - Wojśławice Z wyłączeniem nr od 68A do 92F	89,58	0,460	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia
5	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Suchoczasy: - Suchoczasy Z wyłączeniem posesji od nr 89 do 97 - Dionizów - Kłady - Ochraniew Z wyłączeniem posesji od nr 6 do nr 39a. - Mostki - Wólka Wojśławska - Wymysłów - Janiszewice Dotyczy posesji nr 2a, 3a, 3c oraz budynku OSP Janiszewice - Karolew Dotyczy posesji od nr 1 do nr 6	257,56	1,702	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia
6	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58	Wodociąg publiczny Gajewniki: - Gajewniki - Gajewniki Kolonia	213,40	0,322	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia
7	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Czechy: - Czechy Z wyłączeniem ul. Ambrowej, posesji nr 2B, 2U, 2W, 2X, 127A, 134B, 235- 262 oraz Dz. 1275/11 i Dz. 300/1 - Ogrodzisko - Polków - Piaski - Poręby	291,13	2,481	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia

8	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Tymienice: - Tymienice Z wyłączeniem Dz. 25/12, 25/19, 49/5, oraz posesji 88b - Andrzejów - Annapole Nowe - Izabelów - Izabelów Mały Z wyłączeniem posesji nr: 1a, 2a, 3 - Korczew - Wojsławice Dotyczy mieszkańców Wojsławic od nr 68A do nr 92F.	311,03	2,455	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Nie kwestionowano	Przydatna do spożycia
9	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Zborowskie: - Zborowskie - Łaskowiec - Czartki Dotyczy posesji od nr 1 do nr 75	53,23	0,196	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Przekroczenie azotynów – 37 dni Mętność – 14 dni	Przydatna do spożycia
10	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Rębieskie: - Rębieskie - Rębieskie Kolonia - Annapole Stare - Pratków - Zamłynie	110,84	0,820	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Przekroczenie azotynów – 37 dni	Przydatna do spożycia
11	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JAN-POL” s.c. Zduńska Wola, ul. Łaska 58A	Wodociąg publiczny Krobanów: - Krobanów - Krobanówek - Biały Ług - Henryków Z wyłączeniem posesji nr 53-58 - Karsznice Dotyczy ul. Żeromskiego, ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki (z wyłączeniem nr 1-4B) - Ostrówek - Michałów	284,35	1,519	- odżelazianie - napowietrzanie - filtracja	Bakterii grupy coli – 12 dni	Przydatna do spożycia

12	Właźlak Paweł EL-BUD ul. Orłąt Lwowskich 52 97-500 Radomsko	Wodociąg publiczny Zapolice: - Zapolice Z wyłączeniem ul. Łęgowej i ul. Dorzecznej - Beleń - Beleń Kolonia - Strońsko - Świerzyny Posesje od nr 1-46 - Marcelów - Pstrokonie Dotyczy ul. Spokojnej	269,20	1,549	- odżelazianie - odmanganianie - dezynfekcja	Żelazo – 17 dni	Przydatna do spożycia
13	Właźlak Paweł EL-BUD ul. Orłąt Lwowskich 52 97-500 Radomsko	Wodociąg publiczny Rembieszów: - Rembieszów - Branica - Branica Kolonia - Jelno - Jezioro - Kalinowa - Pstrokonie z wyłączeniem ul. Spokojnej - Woźniki - Zapolice Dotyczy ul. Łęgowej i Dorzecznej.	167,27	1,347	- odżelazianie - odmanganianie - dezynfekcja	Ołów – 20 dni	Przydatna do spożycia
14	Właźlak Paweł EL-BUD ul. Orłąt Lwowskich 52 97-500 Radomsko	Wodociąg publiczny Paprotnia: - Paprotnia - Holendry Z wyłączeniem posesji 1B-2H oraz ROD - Marżynek - Młodawin Dolny - Młodawin Górny - Ptaszkowice - Rojków - Swędzieniejewice Dotyczy posesji nr 61-64 - Wygielzów - Wrzesiny nr 1A Dotyczy posesji nr 1A w gm. Sędziejowice, pow. Łaski	247,60	1,571	- odżelazianie - odmanganianie - dezynfekcja	Przekroczenie azotynów – 19 dni; 30 dni	Przydatna do spożycia

		- Świerzyny Dotyczy posesji od nr 47					
15	Wodociąg zakładowy	Wodociąg zakładowy	1120,00	0,001	- odżelazianie - odmanganianie - dezynfekcja	Bakterii grupy coli – 27 dni	Przydatna do spożycia