

Ocena obszarowa jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie miasta Kołobrzeg w roku 2024

Lp	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita produkcja wody m ³ /dobę	Liczba mieszkańców w zaopatrywanych wodę	Jakość wody	Sposób uzdatniania wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. 2017 poz. 2294).	Prowadzone postępowanie administracyjne / inne działania PIS	Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne/ zarządzającego wodociągiem
1.	Bogucino, Rościcino	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78 - 100 Kołobrzeg	15221,1 2	38591	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie napowietrzanie	związki żelaza, związki manganu	Wszczęto postępowanie administracyjne, strona podjęła działania naprawcze i doprowadziła przekroczone parametry do norm. Umożniono prowadzone postępowanie.	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	Podjęto działania naprawcze tj. płukanie sieci, powtórzone badania i wyników nie kwestionowano.
2	Bagicz	j.w.	2088,13	1572	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie przeprowadzono
3	OWR Podczele	PU „Holtur” sp. z o.o. ul. Koszalińska 72 Kołobrzeg	64,15	-	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie napowietrzanie, dezynfekcja zbiornika magazynującego o wodę	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie przeprowadzono

4	OW Podczele II	OW Podczele II s.c. Danuta Szulc- Rosiejka, Marta Szulc-Ramzy, Ryszard Rosiejka ul. Koszalińska 70 Kołobrzeg	4,97	-	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie , napowietzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie przeprowadzono
---	----------------	--	------	---	-----------------------------	--	-----------------	----------------	---	-----------------------

Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że w wodzie dostarczanej mieszkańcom miasta Kołobrzeg z wodociągu publicznego Kołobrzeg stwierdzono przekroczeń związków żelaza i manganu.

Związki żelaza w wodzie nie powinny przekraczać wartości 200 µg/l, a związki manganu 50 µg/l. Głównym powodem ustalenia wartości parametrycznej żelaza i manganu na w/w poziomach jest niekorzystny wpływ wyższych stężeń żelaza i manganu na stan techniczny sieci wodociągowej oraz na wskaźniki organoleptyczne wody – barwę, mętność, a także metaliczny smak wody, budzące zastrzeżenia konsumentów.

W związku w powyższymi informacjami stwierdzone przekroczenia żelaza, manganu w wodzie nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W wodzie z wodociągów lokalnych nie występowały przekroczenia parametrów wody. Właściciele dostarczali wodę właściwej jakości zgodnie w powyższym rozporządzeniem.