



NHŚ.9022.1.75.2026
Tuchola, 16 kwietnia 2026 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 16 kwietnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru z wodociągu publicznego w Stobnie stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego w Stobnie zaopatrującego w wodę mieszkańców: Dąbrówki, Małej Komorzy, Pod Komorzą, Stobna, Stobna-Borki, Tajwanu oraz Wielkiej Komorzy ze względu na przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/ 1ml (norma: norma: ≤ 200 jtk/1ml w kranie konsumenta, <100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci).

Woda, o której mowa, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym przetworzeniu!



Przekroczenie wartości podanego wyżej parametru, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w części C tab. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294).

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., administrujące wodociągiem publicznym w Stobnie zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami określonymi w części C tab. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294).

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Alicja Gumińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

/dokument podpisany elektronicznie/

