

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - grudzień 2025r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 04540/2025 z dnia 9.07.2025r.,
 - nr HKL 04541/2025 z dnia 10.07.2025r.,
 - nr HKL 08349/2025 z dnia 10.12.2025r.,
 - nr HKL 08350/2025 z dnia 11.12.2025r.,
2. kontroli wewnętrznej jakości wody:
 - nr R/00535/00428/2025/A z dnia 13.02.2025r.,
 - nr R/00791/00683/2025/A z dnia 3.03.2025r.,
 - nr R/01438/01185/2025/A z dnia 10.04.2025r.,
 - nr R/01846/01543/2025/A z dnia 6.05.2025r.,
 - nr 69036/LB/2025 z dnia 16.07.2025r.,
 - nr R/03109/02486/2025/A z dnia 16.07.2025r.,
 - nr R/03110/02486/2025/NA z dnia 16.07.2025r.,
 - nr R/03444/02903/2025/A z dnia 5.08.2025r.,
 - nr R/4380/03590/2025/A z dnia 26.09.2025r.,
 - nr 150596/LB/2025 z dnia 25.11.2025r.,
 - nr R/5292/04310/2025/A z dnia 26.11.2025r.,
 - nr R/5436/04535/2025/A z dnia 4.12.2025r.,
 - nr R/5793/04799/2025/A z dnia 19.12.2025r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni.**

Uzasadnienie

Sprawozdania z próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej nie wykazywały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i chemicznych, z wyjątkami opisanymi poniżej:

1. W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.02.2025r. stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów (>300 jtk/1ml), zgodnie ze sprawozdaniem nr R/00535/00428/2025/A z dnia 13.02.2025r., (miejsce pobrania próbki – blok B, stacja dializ). W związku z powyższym przekroczeniem zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze skutkujące doprowadzeniem jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe zostało potwierdzone przedłożonym wynikiem badania wody pobranej w dniu 28.02.2025r. z ww. punktu. Zgodnie ze sprawozdaniem nr R/00791/00683/2025/A z dnia 3.03.2025r., nie stwierdzono przekroczenia w zakresie zbadanego pierwotnie kwestionowanego parametru.

2. W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 8.07.2025r. stwierdzono przekroczenie parametrów chemicznych – mangan (58 µg/l) oraz żelazo (236 µg/l) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03109/02486/2025/A z dnia 16.07.2025r., (miejsce pobrania próbki – stacja uzdatniania wody). W związku z powyższym przekroczeniem zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze skutkujące doprowadzeniem jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe zostało potwierdzone przedłożonym wynikiem badania wody pobranej w dniu 5.08.2025r. z ww. punktu. Zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03444/02903/2025/A z dnia 5.08.2025r., nie stwierdzono przekroczenia w zakresie zbadanego pierwotnie kwestionowanego parametru.

Sprawozdania z próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej nie wykazywały przekroczeń parametrów fizycznych, z wyjątkiem parametru mętność, barwa oraz zapach opisanymi poniżej:

1. W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, wielokrotnie stwierdzano przekroczenie parametru fizycznego mętność. Zarządca wodociągu, w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, doprowadził za każdym razem do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia, co potwierdzone zostało wynikami badań.
2. W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego dwukrotnie stwierdzano przekroczenie parametru fizycznego zapach. Zarządca wodociągu, w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, doprowadził za każdym razem do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia, co potwierdzone zostało wynikami badań.
3. W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, wielokrotnie stwierdzano przekroczenie parametru fizycznego barwa. Nieznaczne przekroczenie ww. parametru wskaźnikowego nie wpływało na jakość wody, natomiast w przypadkach większych przekroczeń zarządca wodociągu, w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, doprowadził za każdym razem do redukcji ww. parametru, co potwierdzone zostało wynikami badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane kontrolą wewnętrzną stwierdza, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę powyższą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdania Wodociąg Szpital Zachodni 2025

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Maz.
3. a/a HKN