

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320) wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto).

III. Przedmiot zamówienia

Przegląd okresowy (5-letni) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Rejon Wałcz na obiekcie:

- a. Rejon Wałcz, ul. Kołobrzeska 33
- b. Obwód Drogowy Wałcz, ul. Kołobrzeska 35
- c. Obwód Drogowy w Piecniku 35, 78-600 Miroslawiec wraz z magazynem soli i hydrofornią

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień poświadczonych świadectwem kwalifikacji SEP kat. E oraz kat. D zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu.
2. Wykonawca będzie realizował zamówienie za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty kalibracji i aktualną legalizację (świadectwo wzorcowania)- do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu.
3. Badania i pomiary instalacji muszą być wykonane przez minimum dwie osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia poświadczone świadectwem kwalifikacji SEP kat. E. - do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu.

V. Zakres prac objętych zamówieniem

Zamówienie obejmuje wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, zgodnie z art. 62 ust.

1 pkt 2 Prawa budowlanego w szczególności:

- 1) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- 2) badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
- 3) badania urządzeń różnicowo-prądowych,
- 4) sprawdzenia ciągłości przewodów,
- 5) przeglądu i badania oporności uziemień instalacji odgromowej,
- 6) przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz z ich wyposażeniem:
 - a) dokręcenie zacisków przewodów fazowych i ochronnych,
 - b) sprawdzenie poprawności działania wyłączników głównych,
 - c) oczyszczenie utleniających się styków,
 - d) sprawdzenie wkładek topikowych,
 - e) mocowanie obluzowanych gniazd bezpiecznikowych,
- 7) oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji,
- 8) badanie urządzeń różnicowo-prądowych,
- 9) sprawdzenia pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji i określenie ich przydatności do eksploatacji;

Pomiary muszą być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ich dokonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, w godzinach pracy GDDKiA.

VI. Wymagania ogólne

1. Po wykonaniu pomiarów zgodnie z zakresem prac zamówienia Wykonawca sporządzi protokoły, osobno dla każdego obiektu, z wykonanych pomiarów. Protokół powinien zawierać:
 - a) Numer protokołu, datę wykonania pomiarów oraz datę następnego pomiaru,

- b) Dane Firmy wykonującej pomiary,
 - c) Dane Zamawiającego,
 - d) Dane obiektu w którym dokonywany był pomiar,
 - e) Rodzaj wykonywanego badania i czego dotyczył,
 - f) Dane zastosowanego przyrządu pomiarowego – rodzaj, typ, nr fabryczny, producent, data ważności kalibracji przyrządów,
 - g) Tabela pomiarów: wyszczególniony typ i parametry sprawdzanego urządzenia/obwodu, zmierzone wartości i ocenę wraz z podaniem jego lokalizacji w danym obiekcie,
 - h) Szkice rozmieszczonej instalacji, urządzeń, obwodów,
 - i) Protokół z przeprowadzonego badania czyli określenie czy badana instalacja i urządzenia elektryczne nadają się do eksploatacji czy istnieje potrzeba usunięcia usterek,
 - j) Podpis osób wykonujących pomiary.
- 2. Zalecane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie mają być wykonywane pomiary elektryczne oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 - 3. Za ustalenie ilości pomiarów i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie prace stanowiące świadczenia inne niż ujęte w przedmiarze np. koszty dojazdu itp.
 - 4. Wszelkie pomiary elektryczne powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ich dokonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, w godzinach pracy GDDKiA od godz. 7:30 do godz. 15:30.
 - 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pomiarów elektrycznych.
 - 6. Kontakt do osoby w sprawie dodatkowych informacji lub umówienia spotkania w celu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia – Kołosowska Ewa tel. 67 2582471.

VII. Kryterium oceny

Cena 100%

VIII. Wynagrodzenie Wykonawcy

- 1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przeprowadzanych pomiarów.
- 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z formularzem ofertowym.

IX. Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Protokoły z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych z każdego obiektu i dostarczonych do Zamawiającego są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.