Maków, dnia 29-10-2026

Znak spr.: SA.270.33.2026

-Wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Zwierzyniec, na działce o nr ewid. 257/1222, położonej w obrębie ewid. Maków, gm. Maków z wcześniejszą rozbiórką wieży radiowej oraz budowa dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Grabina na działce o nr ewid. 215/1209 położonej w obrębie ewid. Mokra Prawa, gm. Skierniewice

Pytania od Wykonawcy

Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że w dniu 28.10.2026 r. wpłynęły poniższe zapytania do prowadzonego przetargu:

PYTANIE 1

W udostępnionych dokumentach brak projektu rozbiórki dla wieży w leśnictwie Zwierzyniec. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie prowadzonego postępowania brakujący dokument - Zakres i opis rozbiorki wieza ZWIERZYNIEC Nadl.

PYTANIE 2

Czy na lokalizacji w Leśnictwie Grabina w zakresie prac jest demontaż wieży? W projekcie zagospodarowania pojawia się zapis o istniejącej wieży przewidzianej do rozbiórki wg odrębnego opracowania, lecz brak dla tego zakresu prac dokumentacji, przedmiaru jak i opisu w SWZ. Prosimy o informację i potwierdzenie że ten zakres prac nie obejmuje postępowania

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96 - 100 Skierniewice
tel.: +48 46 831-20-18, e-mail: skierniewice@lodz.lasy.gov.pl

Odpowiedź do pytania 2.

Zamawiający potwierdza, że wskazany zakres prac (rozbiórka wieży w leśnictwie Grabina) nie obejmuje prowadzonego postępowania.

PYTANIE 3

Dot. lokalizacje wieży ppoż. w Leśnictwie Grabina. Czy kabel zasilający w wykopie ma być dodatkowo umieszczony w rurze osłonowej? W projekcie brak takiego zapisu, jednak w poz. 5 przedmiaru elektrycznego pojawia się zapis o rurze osłonowej w wykopie. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź do pytania 3

Zamawiający informuje, że kabel zasilający w wykopie ma być umieszczony w rurze osłonowej, zgodnie z informacją ujętą w poz. 5 przedmiaru elektrycznego (wykonanie przyłącza zasilającego dla dostrzegalni)

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ:

1) Punkt 12.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczonej nr SA.270.33.2026 z dnia 15.10.2026 r. otrzymuje brzmienie:

12. Termin związania ofertą.

„1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 14.02.2027 r.**”.

2) Punkt 14.1 i 14.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczonej nr SA.270.33.2026 z dnia 15.10.2026 r. otrzymuje brzmienie:

14. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy do dnia **17.11.2026 r., godz. 09:00** Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 138 ust. 4 PZP wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, ponieważ

składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.11.2026 r. o godz. 09:30.”**

Z poważaniem,

mgr inż. Jarosław Liński

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Skierniewice

/podpisano elektronicznie/