



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

Znak sprawy :HK.903.142.2026 .BO
Łęczycza, dnia 16 lipca 2026

ZOZ Łęczycza, ul. Zachodnia 6
Komunikat nr 1 z dnia 16 lipca 2026 r.

Dotyczy punktu poboru wody zasilanej przez wodociąg publiczny miejski Łęczycza:
Sieć wewnętrzna ZOZ Łęczycza ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wewnętrznej ZOZ w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza **stwierdzono przekroczenie liczby kolonii (ogólna liczba mikroorganizmów) w 22°C >300 jtk/ml** w punkcie poboru próbek wody z sieci ZOZ Łęczycza, ul. Zachodnia 6 - sala zabiegowa nr 15 na SOR

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748).



UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem
Daria Kondak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łęczycy
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy
ul. A. Mickiewicza 18 | 99-100 Łęczycza
+48 24 721 21 88
sekretariat.psse.leczycza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń :AE:PL-37067-73916-JDFHE-11